



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology
Branch

Direction de la
Métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Avenue Holland
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Your file *Votre référence*

Our file *Notre référence*

Telephone: (613)952-0635

File N°: 06565
Project: AP-EL-92-0074

Schlumberger Industries
Sangamo Electricity Division
215 Laird Drive
Toronto, Ontario
M4G 3K1

1993-04-22

Attention: Mr. Marc Purc, P. Eng.

Dear Mr. Purc:

This is in response to your recent notification given in accordance with the Electricity and Gas Inspection Regulations, Section 13, regarding devices approved under Notice of Approval AE-0465. It is noted that these devices are to be modified as follows:

- The disk and spindle assembly has been modified by inclusion of ten
- equally spaced round holes around the periphery of the disk, to be used in conjunction with an acrylic light guide attached to the polycarbonate base. Together they form a non-intrusive, externally-attached, opto-electronic pulse initiator for meter attachments which can be added anytime without
- breaking the meter seal. The acrylic light guide in the meter base cannot be removed and reinserted without breakage.

The acrylic light guide is not approved for use in revenue metering.

I am advised by the Electrical Metrology Laboratory that their evaluation of the proposed modifications indicates that they may be regarded as immaterial in relation to the approval provisions of the Act. Accordingly, your notification is acknowledged and the modifications are accepted as being included within the above-noted approval. All recipients of the approval notice are being informed by copy of this letter.

Yours truly,

H.L. Fraser, Chief
Electricity and Gas

cc: Approvals Mailing List

Canada



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation et
Affaires commerciales Canada

Legal Metrology
Branch

Direction de la
Métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Avenue Holland
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Téléphone: (613)952-0635

Your file *Voire référence*

Our file *Notre référence*

Dossier: 06565
Projet: AP-EL-92-0074
Date: 1993-04-22

Schlumberger Industries
Sangamo Electricity Division
215 Promenade Laird
Toronto, Ontario
M4G 3X1
Att.: M. Marc Purc

Monsieur,

Nous accusons réception de l'avis de modification que vous nous avez envoyé récemment conformément à l'article 13, du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, au sujet des appareils approuvés en vertu de l'avis d'approbation AE-0465, où il est indiqué que ces appareils doivent être modifiés comme suit:

- On a modifié l'ensemble disque et axe en ajoutant dix trous ronds équidistants sur le pourtour du disque qui doivent être utilisés de concert avec un guide optique en acrylique fixé au socle en polycarbonate. Il en résulte ainsi un générateur d'impulsions opto-électronique non intrusif installé à l'extérieur qui permet un raccordement au compteur en tout temps sans bris de plomb. Le guide optique en acrylique du socle du compteur ne peut pas être enlevé et réinstallé sans être brisé.
- Le guide optique en acrylique n'est pas approuvé aux fins de facturation.

.../2

Après avoir étudié les modifications proposées, le Laboratoire de l'électricité (métrologie) me signale que ces modifications ne contreviennent en rien aux dispositions de la Loi. En conséquence, les modifications sont acceptées et intégrées de facto dans l'avis d'approbation susmentionné. Tous ceux qui ont reçu l'avis d'approbation sont avisés de cette décision par un copie de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H.L. Fraser', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

H.L. Fraser, Chef
Électricité et Gaz

cc: Liste d'envoi des approbations