



SEP - 8 1997

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry  
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de  
l'Industrie pour:

**TYPE OF DEVICE**

**TYPE D'APPAREIL**

Instrument Transformer: current

Transformateur de mesure: courant

**APPLICANT**

**REQUÉRANT**

Asea Brown Boveri Inc.  
200 Chisholm Drive  
Milton, Ontario  
L9T 5E7

**MANUFACTURER**

**FABRICANT**

ABB Power T&D Company Inc.  
Low Voltage Transformer Division  
P.O. Box 687  
Pinetops, North Carolina, 27864  
USA

**MODEL(S)/MODÈLE(S)**

**RATING / CLASSEMENT**

KOR-15  
Styles/Genres:  
7524A17G02 to/à G18 (Note 1)  
CSA7524A17G02 to/à G18  
KOR-15B  
Styles/Genres:  
9628A57G01 to/à G18 (Note 1)  
CSA9628A57G01 to/à G18

5-5A, 10-5A, 15-5A, 20-5A, 25-5A, 30-5A, 40-5A, 50-5A, 75-5A, 150,  
100-5A, 200-5A, 300-5A, 400-5A, 500-5A, 600-5A, 800-5A and/et  
1200-5A (Note 3)  
Accuracy rating / Classe de précision: 0.3B0.9  
Rating Factor / Facteur de surcharge (Note 2): 5 to/à 800 A: 2.0  
Except/Sauf; 500 A: 1.25  
1200 A: 1.5  
Frequency / Fréquence: 60 Hz  
Voltage class / Catégorie de tension: 25 kV

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

#### SUMMARY DESCRIPTION:

This is a moulded polyurethane transformer constructed for outdoor applications.

#### Notes:

- 1) The KOR-15 and KOR-15B are identical except for the orientation of the primary terminal bars.
- 2) Thermal rating factors greater than 2.0 may be marked on the nameplate but they do not apply to the metering accuracy rating.
- 3) The 5 A primary current is approved on the KOR-15B only.

#### REVISION 1

The purpose of this revision is to include additional styles with a "CSA" prefix.

#### EVALUATED BY

**Rev. 1**  
David Lau  
Complex Approvals Examiner  
Tel: (613) 952-0647  
Fax: (613) 952-1754

#### DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le transformateur est un transformateur en polyuréthane moulé destiné à être utilisé à l'extérieur.

#### Notes:


- 1) Les modèles KOR-15 et KOR-15B sont identiques à l'exception de l'orientation des barres de connexion au primaire.
- 2) Les facteurs de surcharge supérieurs à 2.0 peuvent être marqués sur la plaque signalétique, mais ils ne s'appliquent pas à la classe de précision nominale du transformateur.
- 3) Le courant au primaire de 5 A est approuvé uniquement sur le transformateur KOR-15B.

#### RÉVISION 1

La but de cete révision vise à ajouter les genres avec le préfixe "CSA".

#### ÉVALUÉ PAR

**Rév. 1**  
David Lau  
Examineur d'approbations complexes  
Tél: (613) 952-0647  
Fax: (613) 952-1754



**KOR-15**

**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.



René Magnan, P.Eng.  
Acting Director  
Approval Services Laboratory

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

René Magnan, ing.  
Directeur intérimaire  
Laboratoire des services d'approbation

Date:

SEP - 11 1997