



**OCT 17 1995**

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry  
for:

Émis en vertu du pouvoir statuaire du ministre de  
l'Industrie pour:

**TYPE OF DEVICE**

**TYPE D'APPAREIL**

Instrument transformer: Voltage

Transformateur de mesure: tension

**APPLICANT**

**REQUÉRANT**

Asea Brown Boveri Inc.  
200 Chisholm Drive  
Milton, Ontario  
L9T 5E7

**MANUFACTURER**

**FABRICANT**

ABB Power T&D Co. Inc.  
Highway #43  
Pinetops, North Carolina  
USA  
27864

**MODEL(S) / MODÈLE(S)**

**RATING / CLASSEMENT**

VOZZ-15

See Summary Description for list of ratings and ratios.

Styles 7525A94G01 to/à G07

Voir la description sommaire pour une liste des classements  
et des rapports.

Accuracy rating / Classe de précision: 0.3WXYZ,ZZ ea./ch.  
0.3Z-0.3Z simultaneously/simultanément

Frequency / Fréquence: 60 Hz

Voltage Class / Tension nominale: 25 kV

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

**SUMMARY DESCRIPTION:**

**DESCRIPTION**

This double-bushing, double secondary voltage transformer is for line to line connection, and is designed for outdoor use.

**DESCRIPTION SOMMAIRE:**

**DESCRIPTION**

Le transformateur de tension à double poteaux et à double secondaire faisant l'objet de la présente approbation permet le raccordement entre phases et est destiné à une utilisation extérieure.


**SPECIFICATIONS**

**SPÉCIFICATIONS**

STYLE NO/ N° de modèle	PRIMARY TO SECONDARY / Primaire au secondaire	RATIO / Rapport	SECONDARY TERMINALS/ Bornes du secondaire
7525A94G01	12000-120-120 V	100:1:1	X1-X2 Y1-Y2
7525A94G02	14400-120-120 V	120:1:1	X1-X2 Y1-Y2
7525A94G03	18000-120-120 V	150:1:1	X1-X2 Y1-Y2
7525A94G04	24000-120-120 V	200:1:1	X1-X2 Y1-Y2
7525A94G05	7200-120-120 V	60:1:1	X1-X2 Y1-Y2
7525A94G06	14400-120-72	120-200:1	X1-X2 Y1-Y2
7525A94G07	24000-120-68.6	120-350:1	X1-X2 Y1-Y2

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd


DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite



**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.



Claude R. Bertrand, P.Eng.  
A/Manager  
Approval Laboratory Services

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Claude R. Bertrand, ing.  
Gérant par intérim  
Laboratoire des services d'approbation

Date: OCT 17 1995