



MAY - 8 1996

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Instrument transformer: Voltage and Current

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: tension et courant

APPLICANT

Asea Brown Boveri Inc.
1600 Lionel-Boulet
Varennes, Québec
J3X 1S4

REQUÉRANT

MANUFACTURER

ABB Power T&D Company Inc.
P.O. Box 687, Highway 43
Pinetops, NC, 27864
USA

FABRICANT

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING / CLASSEMENT

CVC-150 24900 GrdY/14400 - 120 V
 12470 GrdY/7200 - 120 V
 100/50, 150/75, 200/100, 300/150, 400/200, 600/300, 800/400 - 5 A

Accuracy class / Classe de précision:

- Voltage / voltage: 14400 - 120 V, 0.3WXY
7200 - 120 V, 0.3WX
 - Current / courant: High ratio, 0.3B2.0
Low ratio, 0.3B0.9

C.T. Rating factor / Facteur de surcharge pour T.C.: High ratio, 1.5
Low ratio, 2.0

Frequency / Fréquence: 60 Hz

Voltage class / Catégorie de tension: 25 kV

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:**DESCRIPTION**

The CVC-150 is a resin encapsulated metering unit.

RATIOS / TAPS

The following ratios and taps are approved for revenue metering:

**14 400 - 120 V,
7200 - 120 V,**

**High ratio,
Low ratio,**

DESCRIPTION SOMMAIRE:**DESCRIPTION**

Le transformateur CVC-150 est une unité de mesure encapsulée dans la résine.

RAPPORTS / ENROULEMENTS

Les rapports et les enroulements suivants sont approuvés aux fins de facturation :

**V2 - V3
V1 - V3**

**C1 - C3
C2 - C3**

APPROVAL:


The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.



Claude R. Bertrand, P.Eng.
A/Manager
Approval Laboratory Services

Claude R. Bertrand, ing.
Gérant par intérim
Laboratoire des services d'approbation

Date: MAY - 8 1996