



Measurement Canada
An agency of Industry Canada

Mesures Canada
Un organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - NE D'APPROBATION

AE-0818 Rev. 4

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Electricity meter: Energy

TYPE D'APPAREIL

Compteur électrique: énergie

APPLICANT

Integrated Metering Systems Inc.
6741 - 102nd Avenue North #27
Pinellas Park, Florida, 33782
USA

and/et

Intellimeter Canada Inc.
1420 Baylay Street, Unit 14
Pickering, Ontario
Canada

MANUFACTURER

Integrated Metering Systems Inc.
6741 - 102nd Avenue North #27
Pinellas Park, Florida, 33782
USA

FABRICANT

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

110120X	120, 208, 240, 347 volts (ac) / 120, 208, 240, 347 volts (c.a.)
120120X	1-100 amperes / 1-100 ampères
120240X	2-200 amperes / 2-200 ampères
130120X	4-400 amperes / 4-400 ampères
130240X	1 element, 2 wire, single phase/ 1 élément, 2 fils, monophasé
130347X	2 element, 3 wire, single phase or network / 2 éléments, trifilaire, monophasé ou réseau
211120X	3 element, 4wire, wye / 3 éléments, 4 fils, étoile
211347X	Dual, 2 element, 3 wire, single phase or network / Duo, 2 éléments, trifilaire, monophasé ou réseau
222120X	60 Hz
222240X	

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The IMS models 110120X, 120120X, 130120X, 1303471, 1303472, 222120X and 2222401 are approved for unidirectional metering of the following energy quantity:

- kW·h

The pulse output for the models 1101202, 2221202, and 2222402 is not to be used for calculating demand (kW) for revenue purposes.

PHYSICAL DESCRIPTION

The IMS meters are rectangular shaped meters enclosed in a plastic case. The register is mounted on the top by means of a metal bracket.

The terminal connections are located on the front side with all terminals labelled. The meters use external ring type current sensors. The sensors are manufactured by Amecon, models 5404 (100A), 5403 (200A), 4841 (400A) or by Pacific Magnetics model IN100:1 and IN200:1. A form A pulse output is available from the meter.

Two red LEDs are located on the front panel. One to indicate power being applied to the meter while the other LED indicates a load being applied in the proper direction.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Les modèles IMS 110120X, 120120X, 130120X, 1303471, 1303472, 222120X et 2222401 ont été approuvés pour le mesurage unidirectionnel de la grandeur d'énergie suivante :

- kW·h

La sortie d'impulsion du modèle 1101202, 2221202, et 2222402 ne peut pas être utilisé pour le calcul de la puissance (kW) pour fins de facturation.

DESCRIPTION MATÉRIELLE

Les compteurs IMS sont de forme rectangulaire et sont enfermés dans un boîtier en plastique. L'élément indicateur est monté sur le dessus du compteur au moyen d'un support en métal.

Les bornes de raccordements se trouvent sur le panneau avant, et elles sont toutes identifiées. Les compteurs sont équipés de capteurs de courant externes en forme d'anneau. Les capteurs, modèles 5404 (100 A), 5403 (200 A) et 4841 (400 A), sont fabriqués par Amecon ou par Pacific Magnetics, modèle IN100:1 et IN200:1. Une sortie d'impulsions de forme A est aussi disponible

Le panneau avant comprend deux voyants lumineux rouges (DEL). Le premier indique qu'un courant est appliqué au compteur, et le second, que les polarités de la charge sont respectées.

THEORY OF OPERATION

The voltage and current inputs of the meter are scaled and multiplied, using an analog multiplier circuit which provides a dc voltage proportional to true power ($E \times I \times \cos\phi$).

This dc voltage is then converted to a pulse train, that integrates power over time (energy). This pulse train is then scaled to provide one pulse for every kW•h of energy metered.

INDICATORS

Models 110120X, 120120X, 1303471, 1303472 and 130120X have two LED's located on the front panel. The power LED is located on the left hand side; it illuminates when the electrical service is energized.

The load LED is located on the right side and is designed to flash at a rate proportional to the load current.

Note: Load current applied at approximately 0.25 amperes on a 100 ampere current sensor will appear to cause the load LED to be on at a steady state.

Models 2222401 and 222120X have the power LED located in the middle of the front cover; one load LED on the left hand side and another load LED located on the right hand side.

PULSE OUTPUTS

The IMS meters have a form A pulse output. In addition, the meters have test terminals labelled that when shorted will provide a form A pulse output for testing purposes.

Models 120120, 120240, 130120, 130240 and 130347 have a K_p value of 8.0 W•h for the test terminals.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Les tensions et les courants d'entrés du compteur sont mis à l'échelle et sont multipliés par un circuit multiplicateur analogique qui donne une tension c. c. proportionnelle à la puissance active ($E \times I \times \cos\phi$).

Cette tension c.c. est ensuite convertie en train d'impulsions, qui intègre la puissance sur un intervalle de temps (énergie). Ce train d'impulsions est ensuite mis à l'échelle pour qu'une impulsion soit produite pour chaque kW•h d'énergie mesuré.

INDICATEURS

Le panneau avant des modèles 110120X, 120120X et 130120X comporte deux DEL. La DEL d'alimentation est située à gauche et s'allume lorsque du courant électrique arrive au compteur.

La DEL, indicateur de charge est située à droite. Elle est conçue pour clignoter à une fréquence proportionnelle au courant de la charge

Nota: Une charge d'approximativement 0,25 ampère appliquer sur un capteur de courant de 100 ampères va sembler allumer l'indicateur de charge continuellement.

Sur le modèle 222120X, la DEL d'alimentation se trouve au milieu du panneau avant; une des DEL indicateur de charge est située à gauche, et l'autre, à droite.

SORTIE D'IMPULSIONS

La sortie d'impulsions des compteurs électriques IMS est de forme A. De plus, les compteurs sont équipés de bornes d'essai identifiées comme telles qui, mises en court-circuit, constitue une sortie d'impulsions de forme A pour fins d'essai.

Les modèles 120120, 120240, 130120, 130240 et 130347 ont une valeur de K_p de 8,0 W•h au bornes

d'essais.

Les modèles 110120X, 211120, 211347, 222120 et 222240 ont une valeur de K_p de 10,0 W•h au bornes d'essais.

La sortie d'impulsions isolée peut être utilisée pour l'enregistrement des données par intervalles de temps.

SCELLEMENT

Le scellement est réalisé par l'insertion d'un filament de nylon dans deux trous percés dans les panneaux du haut et du bas.

La cavité de réglage de basse charge et de pleine charge du compteur doit être obstruée, afin d'empêcher tout réglage ultérieur.

Avant l'installer du compteur aux fins de la facturation, il faut débrancher les bornes d'essai internes.

CODIFICATION DU NUMÉRO DE MODÈLE

Le premier chiffre indique le nombre d'abonnés pouvant être branchés au compteur. Le chiffre 1 représente le compteur A; le chiffre 2, le compteur B.

Le deuxième chiffre donne le nombre d'éléments du compteur A.

1 : un, 2 : deux, 3 : trois

Le troisième chiffre donne le nombre d'éléments du compteur B.

1 : un, 2 : deux, 3 : trois

Les quatrième, cinquième et sixième chiffres indiquent la tension nominale du compteur entre la ligne et le neutre.

Models 110120X, 211120, 211347, 222120 and 222240 have a K_p value of 10.0 W•h for the test terminal.

The isolated pulse output may be used for the purpose of data interval recording.

SEALING

Sealing is done by means of nylon strand through two holes in the top and bottom panels.

The meter shall have the light load and full load adjustment cavity filled with material to prevent any adjustment.

The test terminals shall be disconnected internally prior to the meter being installed for revenue purposes.

MODEL NUMBER CODING

The first digit refers to the number of customers per meter. (Either 1 or 2) to indicate meter A or B.

The second digit refers to the number of elements for meter A.

1: single, 2: two, 3: three

The third digit refers to the number of elements for meter B.

1: single, 2: two, 3: three

The fourth, fifth, and sixth digit refers to the voltage rating of the meter from line to neutral voltage.

The seventh digit refers to the current range of the meter.
(E.g. 1 for 100A, 2 for 200A and 4 for 400A).

Le septième chiffre donne la gamme d'intensité du courant. (P. ex. 1 correspond à 100 A, 2 à 200 A et 4 à 400 A).

SPECIFICATIONS

Operating temperature: 0°C to 30°C

Time Base: 60 Hz Line Frequency

SPÉCIFICATIONS

Température de service : 0 EC à 30 EC

Base de temps : Fréquence de ligne de 60 Hz

REVISION

Rev. 1

The purpose of revision 1 was to include the 1303471 and 1303472 models.

Rev. 2

The purpose of revision 2 was to include the model 2222401.

Rev. 3

The purpose of revision 3 was to include a new circuit board design that includes a Kp of 0.8. This revision restricts models 110120X, 2211202, and 2222402 from the use of the pulse output for the purpose of demand measurement.

Rev. 4

The purpose of revision 4 is to include the use of current sensors from another supplier.

EVALUATED BY

Fred Bissagar, Original, Rev 1, 2, 3 and 4
Approvals Examiner
Tel: (613) 941-4610
Fax: (613) 952-1754

RÉVISION

Rév. 1

La révision 1 visait à inclure les modèles 1303471 et 1303472

Rév. 2

La révision 2 visait à inclure le module 2222401

Rév. 3

La révision 3 visait à inclure une nouvelle conception de carte de circuits pour les compteurs présentant une valeur Kp de 0.8. Cette révision restreint les modèles 110120X, 2211202, et 2222402 de l'utilisation de la sortie d'impulsions pour fin de calcul de puissance.

Rév. 4


La révision 4 vise à inclure l'utilisation de capteurs de courant d'un autre manufacturier.

ÉVALUÉ PAR

Fred Bissagar, original, Rév. 1, 2, 3 et 4
Examinateur d'approbations
Tél: (613) 941-4610
Fax: (613) 952-1754

NAMEPLATES AND MARKINGS

PLAQUES SIGNALÉTIQUES & MARQUAGES





APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. Sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Original copy signed by:

René Magnan, P. Eng
Director
Approval Services Laboratory

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.
Directeur
Laboratoire des services d'approbation

Date: **JUL 9 2002**

Web Site Address / Adresse du site internet:
<http://mc.ic.gc.ca>