



Measurement Canada
An agency of Industry Canada

Mesures Canada
Un organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - NE D'APPROBATION

AE-0860 Rev. 2

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: current

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: courant

APPLICANT

REQUÉRANT

ABB Power T&D Co. Inc.
Highway #43 North
P.O. Box 687
Pinetops, NC, 27864
USA

MANUFACTURER

FABRICANT

ABB Power T&D Co. Inc.
Highway #43 North
P.O. Box 687
Pinetops, NC, 27864
USA

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

BCT
C 100198H107
C 100198H121
C 100198H126

2000 - 5A
Accuracy class / Classe de précision: 0.3B1.8
Rating factor / Facteur de surcharge: 2.0
Frequency / Fréquence: 60 Hz
Voltage class / Catégorie de tension: 0.6 kV

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

The C100198H107, C100197H121 and C100198H126 are bushing type current transformers.

RATIO(S) / TAP(S)

The following ratios are approved for revenue metering:

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Les transformateurs C100198H107 , C100198H121 et C100198H126 sont des transformateurs de courant de traversée.

RAPPORT(S) / ENROULEMENT(S)

Les rapports suivants sont approuvés aux fin de facturation:

Model(s) / Modèle(s)	Rapport(s) / Enroulement(s)
C 100198H107	1200 - 5A @ (X ₁ - X ₃) 0.3B1.8
C 100198H126	1200 - 5A @ (X ₁ - X ₃) 0.3B1.8 1500 - 5A @ (X ₂ - X ₅) 0.3B1.8 2000 - 5A @ (X ₁ - X ₆) 0.3B1.8
C 100198H121	1200 - 5A @ (X ₁ - X ₃) 0.3B1.8

REVISION

Rev.1

The purpose of revision 1 was to include an additional model C100198H121.

Rev.2

The purpose of this revision 2 is to add style C100198H126.

EVALUATED BY

AE-0860 Rev. 1 and 2

David Lau
Complex Approvals Examiner
Tel: (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754

RÉVISION

Rév.1

La révision 1 visait à inclure le modèle C 100198H121.

Rév.2

La révision 2 vise à ajouter le modèle C100198H126.

ÉVALUÉ PAR

AE-0860 Rèv 1 et 2

David Lau
Examinateur d'approbations complexes
Tél: (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. Sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être addressée au bureau local d'Industrie Canada.

Original copy signed by:

René Magnan, P. Eng
Director
Approval Services Laboratory

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.
Directeur
Laboratoire des services d'approbation

Date: **JUN 27 2000**

Web Site Address / Adresse du site internet:

<http://mc.ic.gc.ca>