



Measurement Canada
An agency of Industry Canada

Mesures Canada
Un Organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

AE-0959

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: Voltage & Current

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: tension et courant

APPLICANT

REQUÉRANT

Ritz Instrument Transformers
One Ritz Avenue
Waynesboro, Georgia, 30830
U S A

MANUFACTURER

FABRICANT

Ritz Instrument Transformers
One Ritz Avenue
Waynesboro, Georgia, 30830
U S A

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

KOTEF - 072

42000 -120V

300 - 5/5 A

Accuracy class/Classe de précision: 0.3Z
0.3B 2.0

Rating factor / facteur de surcharge: 1.5

Frequency/Fréquence: 60 Hz

Voltage class/Catégorie de tension: 72.5 kV

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The KOTEF 72 is a porcelain post-type oil insulated transformer designed for outdoor use.

RATIOS / TAPS

The following ratios are approved for revenue metering:

42000 - 120V,

$X_1 - X_2$

300 - 5A
300 - 5 A

$Y_1 - Y_2$
 $Z_1 - Z_2$

EVALUATED BY

David Lau
Approvals Examiner
Tel: (613) 952-0647

ÉVALUÉ PAR

David Lau
Examinateur d'approbation
Tél: (613) 952-0647

NAMEPLATE AND MARKINGS**PLAQUES SIGNALÉTIQUES ET MARQUAGE**

TYPE	KOTEF072	ANNEE DE FABRICATION	1999	TRANSFORMATEUR COMBINE	NUMERO DE SERIE		
TENSION PRIM.	69 kV	TENSION DE TENUE A FREQU. INDUSTRIELLE	140 kV	TRANSFORMATEUR DE TENSION INDUCTIF	NUMERO DE LA NOTICE TECHNIQUE		
TENSION MAX.	72.5 kV	TENSION DE TENUE AU CHOC DE FOURDE	350 kV	H1 H2	TRANSFORMATEUR DE COURANT		
TENSION DE TENUE AU CHOC DE MANDRELLE	---	FACTEUR DE TENSION ASSIGNEE	1.5 / 30sec	X1 X2	H1-H2		
FACTEUR DE COURANT ADMISSE	1.5	TENSION SEC.	120V	H1-H2	300 A		
th	50 kA/1s	RAPPORT DE TRANSF.	35D-1	Y1-Y2 Z1-Z2	Y1-Y2 Z1-Z2		
dyn	125 kA _o	PREC./CHARGE	0.3WYZ	300:5A	300:5A		
FREQ. NOM.	60 Hz	CHARGE THERMIQUE	2500VA	RAPPORT DE TRANSF.	0.3 B-2.0		
REFERENCE	CSA CAN3-C13-M83	PREC./CHARGE D'APPROBATION	AE XXXX	PREC./CHARGE NUMERO/DATE D'APPROBATION	AE XXXX		
MASSÉ TOTALE	610 kg	MASSÉ D'HUILE	128 kg	FACTEUR DE PUISSANCE DE L'ISOLATION	≤ 0.5 %	CAPACITÉ MESURÉE	pF
TYPE D'HUILE	VOLTESSO N36	ACCELERATION HORIZ. AU SOL	0.5 G	ACCELERATION	0.5 G		
NUMERO DE COMMANDE	HQ4600002613	LE TRANSFORMATEUR NE CONTIENT AUCUN BPC		NUMERO DE COMMANDE	HQ4600002613		
FABR. A WAYNESBORO, GEORGIA - ETATS UNIS							

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. Sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Original copy signed by:

René Magnan, P. Eng
Director
Approval Services Laboratory

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.
Directeur
Laboratoire des services d'approbation

Date: **FEB 10 2000**

Web Site Address / Adresse du site internet:
<http://mc.ic.gc.ca>