



NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
 for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
 l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

TYPE D'APPAREIL

Instrument Transformer: Voltage & Current

Transformateur de mesure: tension et courant

APPLICANT

REQUÉRANT

Electromech,Passoni & Villa N . America
 P.O Box 41119
 Shaughnessy Street
 Port Conquitlam,British Columbia
 Canada, V3C 3G1

MANUFACTURER

FABRICANT

MGC Moser-Glaser & Co. AG
 Energie und Plasmatechnik
 Hofackerstrasse 24 CH-4132
 Muttenz / Schweiz

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

AKWF/VKFE 72.5

40250 -115V/ 115V
200 / 400 - 5 - 5 A

Accuracy class/Classe de précision: 0.3 WXY
 0.3B 1.8

Rating factor / facteur de surcharge: 1.5

Frequency/Fréquence: 60 Hz

Voltage class/Catégorie de tension: 72.5 kV

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

The AKWF/VKFE 72.5 is a moulded post-type resin insulated transformer designed for outdoor use.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le transformeur AKWF/VKFE 72.5 est un transformateur isolé à la résine à support rigide en moulé conçu pour être utilisé à l'extérieur.

RATIO(S) / TAP(S)

The following ratios are approved for revenue metering:

40250 - 115 V	0.3WXY	$V_{1A} - V_{2A}$
40250 - 115 V	0.3WXY	$V_{1B} - V_{2B}$
400 - 5 A	0.3B1.8	C1A - C3A
400 - 5 A	0.3B1.8	C1B - C3B
200 - 5 A	0.3B0.9	C1A - C2A
200 - 5 A	0.3B0.9	C1B - C2B

RAPPORT(S) / ENROULEMENT(S)

Les rapports suivant sont approuvés aux fins de facturation:

EVALUATED BY

David Lau
Approvals Examiner
Tel: (613) 952-0647

ÉVALUÉ PAR

David Lau
Examineur d'approbation
Tél: (613) 952-0647



APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

Original copy signed by:

René Magnan, P. Eng
Director
Approval Services Laboratory

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. Sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.
Directeur
Laboratoire des services d'approbation

Date: **JUL 21 2000**

Web Site Address / Adresse du site internet:
<http://mc.ic.gc.ca>