



NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: Combined Voltage and
Current

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: Combiné tension et courant

APPLICANT

Electromech, Co. Ltd
P.O Box 41119
Shaughnessy Street
Port Conquitlam, British Columbia
Canada, V3C 5Z9

REQUÉRANT

MANUFACTURER

MGC Moser-Glaser & Co. AG
Energie und Plasmatechnik
Hofackerstrasse 24 CH-4132
Muttenz / Schweiz

FABRICANT

Ritz Messwandler GmbH
P.O. Box 25
Linzer Str. 79
A-4614 Marchtrenk / Austria

MODEL(S)/MODÈLE(S)

AKWF/VKFE 72.5

RATING/ CLASSEMENT

40250-115V/115V

200/400-5-5 A

400-5-5A, 200-5A-5A, 100-5A-5A.

Accuracy class/Classe de précision:

See "Summary description"/voir "Description sommaire"

Rating factor / facteur de surcharge: 1.5

Frequency/Fréquence: 60 Hz

Voltage class/Catégorie de tension: 72.5 kV

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The AKWF/VKFE 72.5 is a moulded post-type resin insulated combined instrument transformer designed for outdoor use.

RATIO / TAP

The following ratios are approved for revenue metering:

Ratio Rapport	Tap Enroulement	Accuracy class Classe de précision
40250 -115V-115 V	V1A-V2A V1B-V2B	0.3 WXY

Ratio Rapport	Tap Enroulement	Accuracy class Classe de précision
400/200-5-5A	400-5A-5A C1A-C3A C1B-C3B	0.3 B1.8
	200-5A-5A C1A-C2A C1B-C2B	0.3 B0.9

Ratio Rapport	Tap Enroulement	Accuracy class Classe de précision
400-5A-5A	C1A-C2A C1B-C2B	0.3 B1.8
200-5A-5A	C1A-C2A C1B-C2B	0.3 B1.8
100-5A-5A	C1A-C2A C1B-C2B	0.3 B1.8

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le AKWF/VKFE 72.5 est un transformateur de mesure, combiné, isolé à la résine, à support rigide type poteau, en résine moulé, conçu pour être utilisé à l'extérieur.

RAPPORT / ENROULEMENT

Les rapports suivant sont approuvés aux fins de facturation:

EVALUATED BY

David Lau
Approvals Examiner
Tel: (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754

ÉVALUÉ PAR

David Lau
Examinateur d'approbation
Tél: (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754



APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

APPROBATION :

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établis en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Original signed by Claude Renaud for :

Vuong Nguyen
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

Copie authentique signée par Claude Renaud pour :

Vuong Nguyen
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **2005-03-29**

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>