



Measurement Canada  
An agency of Industry Canada

Mesures Canada  
Un organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - NE D'APPROBATION

**AE-1006**

## NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry  
for:

## AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de  
l'Industrie pour:

### TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: Current

### TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: courant

### APPLICANT

### REQUÉRANT

Transformateurs P.M. Ltée  
164 Cowie  
Granby, Québec  
J2G 3V3

### MANUFACTURER

### FABRICANT

Transformateurs P.M. Ltée  
164 Cowie  
Granby, Québec  
J2G 3V3

### MODEL(S)/MODÈLE(S)

### RATING/ CLASSEMENT

TC1

3000 - 5A

Accuracy class / Classe de précision: 0.3B1.8  
Rating factor / Facteur de surcharge: 1.33  
Frequency / Fréquence: 60 Hz  
Voltage class / Catégorie de tension: 0.7 kV

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

#### **SUMMARY DESCRIPTION:**

The TC1 is a window type transformer. It is intended for indoor use.

#### **RATIOS / TAPS**

The following ratio is approved for revenue metering:

3000 - 5A (X<sub>1</sub> - X<sub>2</sub>)      0.3B1.8

#### **EVALUATED BY**

Alain Gagné  
Approvals Examiner  
Tel: (613) 952-2259  
Fax: (613) 952-1754

#### **ÉVALUÉ PAR**

Alain Gagné  
Examinateur d'approbations  
Tél: (613) 952-2259  
Fax: (613) 952-1754



<b>TRANSFORMATEURS P.M. LTÉE</b> <b>P.M. TRANSFORMERS LTD</b> GRANBY, QUE. CANADA TEL: (450) 372-3468 FAX: (450) 372-6890			
<b>CURRENT TRANSFORMER</b> <b>TRANSFORMATEUR DE COURANT</b>			
TYPE: MODÈLE:	TC1	60HZ	
INSULATION CLASS CLASSE D'ISOLATION:	0.7 KV		
RATIO RAPPORT:	3000/5 Amps		
RATIO RAPPORT	CONN.	ACCURACY PRECISION	
3000/5 A	X1-X2	0.3B1.8	
 <b>APP:</b>			
B.I.L. TTCF:	10 KV	HI-POT TTFI:	4 KV
THERMAL 1 SEC. ESSAI THERMAL 1 SEC: 192 KA			
R.F FCCRP:	1.33		
WEIGHT POIDS:	14 Kg		
YEAR ANNÉE:	08/2000	SERIAL SERIE:	H 851
ORDER COMMANDE:	H3602760 Item: 01		
PROJECT PROJET:	S36Q7442		

**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. Sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Original Copy signed by:

René Magnan, P. Eng  
Director  
Approval Services Laboratory

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.  
Directeur  
Laboratoire des services d'approbation

Date: **Sept. 1, 2000**

Web Site Address / Adresse du site internet:  
<http://mc.ic.gc.ca>