



Measurement Canada
An agency of Industry Canada

Mesures Canada
Un organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - NE D'APPROBATION

AE-1042 Rev. 1

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Electricity Meters: Energy and Demand

TYPE D'APPAREIL

Compteur d'électricité: Énergie et maximum

APPLICANT

REQUÉRANT

Quadlogic Controls Corporation
520 Eight Avenue, 7th Floor
New York, New York, 10018
USA

MANUFACTURER

FABRICANT

Quadlogic Controls Corporation
520 Eight Avenue, 7th Floor
New York, New York, 10018
USA

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

S-20

120, 277 and 347 volts (ac) / 120, 277 et 347 volts (c.a.)
60 Hz
0,1 -10 amperes / ampères
2-200 amperes / ampères
3 element, 4 wire, wye / 3 éléments, 4 fils, étoile

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The S-20 is a solid state, bi-directional meter approved for metering kW•h and kvar•h.

The meter is approved for metering kW, kVA and kvar demand as described under the heading of Theory of Operation as contained in this Notice of Approval.

The meter has a memory recorder approved for the purpose of recording block demand for the approved energy functions programmed on the display.

PHYSICAL DESCRIPTION

The S-20 meter is available as a S-base (socket) style meter. The meter is equipped with a polycarbonate cover having a transparent face to allow for viewing of the alpha-numeric liquid crystal display (LCD).

The S-20 is constructed by two circuit boards. The main board contains such items as power supply, voltage, and current connections.

The second board contains the LCD display, a test LED, and three push button switches (SW1, SW3, SW5).

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le modèle S-20 est un compteur bidirectionnel à semi-conducteurs approuvé pour la mesure des kW•h et des kvar•h.

Le compteur est approuvé pour mesurer la puissance en kW, kvar et kVA selon les indications de la rubrique Théorie du fonctionnement du présent avis d'approbation.

Le compteur est doté d'un enregistreur à mémoire servant à enregistrer la puissance par période d'intégration des fonctions d'énergie approuvées programmées dans l'afficheur.

DESCRIPTION PHYSIQUE

Le modèle S-20 est un compteur à embase de type S (socle). Il comporte un couvercle en polycarbonate doté d'une face transparente permettant de consulter le dispositif d'affichage alpha-numérique à cristaux liquides.

Le compteur S-20 comporte deux cartes de circuits imprimés. La carte principale comporte entre autres les connexions d'alimentation, de tension et de courant.

La deuxième carte comporte un afficheur à cristaux liquides, une diode électroluminescente d'essai et trois commutateurs à bouton-poussoir (SW1, SW3 et SW5).

Pushbutton SW1 allows the operator to view the many displays such as kW•h registers, kvar•h registers, and phase diagnostic displays.

Pushbutton SW3 is referred to a test button that when pressed will permit programming/re-programming of the meter.

Pushbutton SW5 is the demand reset button.

The meter is approved having an optional communication board which is mounted with plastic stand-offs behind the main circuit board. This optional modem/communication board has a telephone connection and a RS-485 connector.

The telephone connector protrudes through the base of the meter as does the RS-485 ribbon cable.

The cover of the meter has a demand reset button and an optical port.

The base of the meter and the meter cover are fastened by means of two screws.

PROGRAMMING

The meter may be read via the optical port using any serial communication, terminal emulation program. (Eg. Cross Talk, Hyper Terminal).

Programming of the base page and billing parameters are possible only through the optical port with the test button activated.

The meter cannot be re-programmed without removal of the cover and meter seal.

Le bouton-poussoir SW1 permet à l'opérateur de consulter les différents types d'affichage dont les indications de kW•h, de kvar•h et les diagnostics de phase.

Le bouton-poussoir SW3 est relié à un bouton d'essai qui, lorsqu'il est pressé, permet la programmation et la reprogrammation du compteur.

Le bouton-poussoir SW5 sert de bouton de remise à zéro de la puissance.

Le compteur est approuvé avec une carte de communication optique monté sur des supports d'espacement en plastique à l'arrière de la carte principal. Cette carte modem de communication est munie d'un connecteur téléphonique et d'un connecteur RS-485.

Le connecteur téléphonique saillie au travers la base du compteur de la même façon que le câble-ruban RS-485

Le couvercle du compteur comporte un bouton de remise à zéro de la puissance et un port optique.

La base et le couvercle du compteur sont reliés à l'aide de deux vis.

PROGRAMMATION

La lecture du compteur peut être effectuée à l'aide d'un port optique utilisant tout port de communication de série et programme d'émulation de terminal (p. ex., Cross Talk, Hyper Terminal).

La programmation de la page principale et des paramètres de facturation peut être effectuée seulement via le port optique lorsque le bouton d'essai est activé.

On doit retirer le couvercle et briser le scellé pour reprogrammer le compteur.

THEORY OF OPERATION

Current flow in the metered circuits is sensed by toroidal current sensors which are directly connected to the individual meter units.

The S-20 meter uses digital sampling of the voltage and current waveforms.

The demand functions have actual timed demand intervals. For example, the fifteen minute interval begins at 12:00 hrs and ends at 12:15. The next interval starts at 12:15 and ends at 12:30 hrs.

MODES OF OPERATION

Normal Mode:

The S-20 is in this mode as a default during normal in-service operation upon power up and scrolls through its programmed display list.

Alternate Mode:

The base page and billing parameters are programmed in the alternate mode. The alternate mode can be accessed by depressing the test button while logging into the device. The alternate display sequence can be used for displaying other items such as software versions, power quality information, and voltages or frequency.

INDICATORS

The S-20 meter has a test LED (visible light pick-up) for testing purposes.

THÉORIE DE FONCTIONNEMENT

L'intensité du courant des circuits de mesure est détectée à l'aide de capteurs toroïdaux de courant directement reliés aux éléments individuels du compteur.

Le compteur S-20 fait appel à l'échantillonnage numérique des formes d'onde de courant et de tension.

Les fonctions de mesure de la puissance comportent des périodes d'intégration de puissance en temps réel. Par exemple, la période d'intégration de 15 minutes commence à 12h00 et se termine à 12h15. La suivante commence à 12h15 et se termine à 12h30.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode normal :

Il s'agit du mode de fonctionnement qui est activé par défaut lorsque le compteur S-20 est mis sous tension et qu'il défile sa liste d'affichage programmée.

Mode alternatif :

La page principale et les paramètres de facturation sont programmés en mode alternatif. On accède au mode alternatif en appuyant sur le bouton d'essai pendant la procédure d'entrée en communication de l'appareil. La séquence d'affichage alternative peut servir à afficher notamment les versions de logiciel, les tensions, la fréquence ou les informations relatives à la qualité de la puissance.

INDICATEUR

Le compteur S-20 comporte une diode électroluminescente (émetteur dans le spectre visible) servant à des fins de vérification.

SEALING

The S-20 is sealed with two screws (top and bottom) and provisions for conventional sealing is provided near the bottom screw.

SPECIFICATIONS

Operating Temperature: -40°C to +40°C

Firmware Version: ASIC FS1004F

Baud rate: SmartModem 9600 Baud

REVISION

The purpose of Revision 1 is to include the optional modem/communication circuit board.

EVALUATED BY

Fred Bissagar, Original and Rev. 1
Complex Approvals Examiner
Tel: (613) 941-4610
Fax: (613) 952-1754

SCELLEMENT

Le S-20 est scellé à l'aide de deux vis (au bas et sur le dessus). Des dispositifs de scellement conventionnels se trouvent près de la vis du bas.

SPÉCIFICATIONS

Plage de températures de service : -40 °C à +40 °C

Version du micrologiciel :ASIC FS1004F

Transmission de paquet: SmartModem 9600 Baud

RÉVISION

La révision 1 vise à inclure l'ajout d'une carte modem/de communication.

ÉVALUÉ PAR

Fred Bissagar, original et rév. 1
Examinateur d'approbations complexes
Tél: (613) 941-4610
Fax: (613) 952-1754



APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. Sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Original copy signed by:

René Magnan, P. Eng
Director
Approval Services Laboratory

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.
Directeur
Laboratoire des services d'approbation

Date: **JUN 29 2001**

Web Site Address / Adresse du site internet:

<http://mc.ic.gc.ca>