



NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Electricity Energy Meter

TYPE D'APPAREIL

Compteur d'énergie électrique

APPLICANT

REQUÉRANT

Invensys
805 Liberty Blvd.
Dubois, PA 15801
USA

MANUFACTURER

FABRICANT

Invensys
805 Liberty Blvd.
Dubois, PA 15801
USA

MODEL(S)/MODÈLE(S)

iCon

RATING/ CLASSEMENT

240 volts (ac) / 240 volts (c.a.)
60 Hz
2-200A
3 wire, single phase / 3 fils, monophasé

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The iCon meter is a solid state unidirectional meter approved for metering energy

kW·h

The iCon meter is constructed of the following:

- 1 Base assembly
1. Sensor module
2. Register display board
3. Register cover
4. Meter cover

The iCon meter is equipped with a liquid crystal display (LCD) and a test LED for the purpose of testing.

PROGRAMMING

All programming is done in factory.

THEORY OF OPERATION

Current data proportional to the time derivative of the current is provided by means of the current sensor. Voltage is measured by means of a resistor divider. Instantaneous current and voltage is multiplied to calculate energy. Energy is read and accumulated into the integer register once every line cycle.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le compteur iCon est un compteur unidirectionnel à semi-conducteurs approuvé pour mesurer l'énergie en

kW·h

Le compteur iCon est composé des éléments suivants :

1. un socle,
2. un module de détection,
3. une carte d'affichage du registre,
4. un couvercle de registre,
5. un couvercle de compteur.

Le compteur iCon est muni d'un afficheur à cristaux liquides (ACL) et d'une DEL à des fins d'essai.

PROGRAMMATION

Toute la programmation est faite à l'usine.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les données sur le courant proportionnelles à la dérivée du temps du courant sont fournies au moyen d'un détecteur de courant. La tension est mesurée au moyen d'un diviseur de tension à résistance. Pour calculer l'énergie, on multiplie le courant instantané et la tension. L'énergie est lue et consignée dans le registre d'entier relatif, une fois par cycle de ligne.

The computed watt-hour output is in the form of a variable frequency pulse waveform. Each pulse measured from the rising edge of an output pulse to the rising edge of the next output pulse is defined as the K_S of the meter and is provided as the test output.

La sortie de watt-heure calculée est sous forme de signal impulsionnel à fréquence variable. Chaque impulsion mesurée du front montant d'une impulsion de sortie au front montant de l'impulsion de sortie suivante correspond à la constante K_S du compteur et produit l'impulsion d'essai.

MODES OF OPERATION

Normal Operating Mode (Normal Display Sequence)

The display for a segment test will occur upon power up for approximately six seconds.

The normal display sequence is set for 5 digits of total kW·h.

Alternate Display Sequence

An alternate display sequence (programmed in factory) will display an "H" in the left position on the display. This display provides for the number of hours the meter has been in operation.

The iCon meter has an error display mode. The display will show an "E" in the left position and a hexadecimal error code is displayed.

INDICATORS

One test LED is provided for a means of testing.

SEALING

The meter is sealed in a conventional manner (wire and seal).

SPECIFICATIONS

Temperature: -40°C to +53°C

MODES DE FONCTIONNEMENT

Mode d'exploitation normal (séquence d'affichage normale)

Pour la vérification des segments, l'affichage se fait dès la mise en marche et dure environ six secondes.

La séquence d'affichage normale est établie pour 5 chiffres du total des kW·h.

Séquence d'affichage en alternance

Une séquence d'affichage en alternance (programmée à l'usine) est indiquée par un H à gauche de l'afficheur. Ce dernier indique le nombre d'heures d'exploitation du compteur.

Le compteur iCon comporte un mode d'affichage d'erreur. L'afficheur affiche alors un E et indique un code d'erreur hexadécimal.

INDICATEURS

Une DEL d'essai est prévue aux fins d'essais.

SCELLEMENT

Le compteur est scellé de façon classique au moyen d'un fil et d'un sceau.

SPÉCIFICATIONS

Température : - 40°C à + 53°C



EVALUATED BY

Fred Bissagar
Complex Approvals Examiner
Tel: (613) 641-4610
Fax: (613) 952-1754

ÉVALUÉ PAR

Fred Bissagar
Examineur des approbations complexes
Tél. : (613) 641-4610
Fax : (613) 952-1754

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

Original copy signed by:

René Magnan, P. Eng
Director
Approval Services Laboratory

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. Sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.
Directeur
Laboratoire des services d'approbation

Date: **APR 26 2002**

Web Site Address / Adresse du site internet:
<http://mc.ic.gc.ca>