



NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: Voltage

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: tension

APPLICANT

La Prairie Inc.
1206 Ringwell Drive
Unit 5 &6
Newmarket, Ontario,
L3Y 8V9 Canada

REQUÉRANT

MANUFACTURER

Sadtem
148 rue Martin du Nord, B.P 655
Douai Cédex, France
59506

FABRICANT

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RV15

RATING/ CLASSEMENT

2400-120V

4200-120V

Accuracy class / Classe de precision:

See "Summary Description"/Voir "description sommaire"

Frequency / Fréquence: 60 Hz

Voltage class / Catégorie de tension: 5 kV

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The RV15 is a moulded voltage transformer. It is designed for indoor use.

RATIO / TAP

The following ratios are approved for revenue metering:

Ratio Rapport	Tap Enroulement	Accuracy class Classe de précision
4200-120V	X ₁ -X ₂	0.3WXY
2400-120V	X ₁ -X ₂	0.3WXY, 0.6Z

EVALUATED BY

David Lau, Original and Rev. 1
Senior Legal Metrologist
Tel: (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754

Claude G. Renaud, Rev. 2
Technical Coordinator – Electricity Measurement
Tel: (613) 952-1308
Fax: (613) 952-1754

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le RV15 est un transformateur de mesure moulé dans la résine. Il est conçu pour utilisation intérieur.

RAPPORT / ENROULEMENT

Les rapports suivants sont approuvés aux fins de facturation:

ÉVALUÉ PAR

David Lau, Originale et Rév. 1
Métrologistes légal principal
Tél: (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754

Claude G. Renaud, Rév. 2
Coordonnateur technique – Mesure de l'électricité
Tél: (613) 952-1308
Fax: (613) 952-1754

REVISION**Original** **Issued Date: 2003-09-05****Rev. 1** **Issued Date: 2006-05-31**

The purpose of revision 1 is to include ratio 4200-120V.

Rev. 2

The purpose of revision 2 is to remove the burden Z from the list of approved burdens for the 4200-120V ratio.

RÉVISION**Originale** **Date d'émission : 2003-09-05****Rév. 1** **Date d'émission : 2006-05-31**

La révision 1 vise à ajouté le rapport de 4200-120V.

Rév. 2

La révision 2 vise à retirer le fardeau Z de la liste des fardeaux approuvés, pour le rapport de transformation 4200-120V.

NAMEPLATE AND MARKINGS**PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGES**

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original signed by:

Vuong Nguyen
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Copie authentique signée par :

Vuong Nguyen
Ingénieur principal - Mesure de l'électricité
Direction de l'Ingénierie et des Services de laboratoire

Date: **2006-08-16**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>