



Measurement Canada
An agency of Industry Canada

Mesures Canada
Un organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

AE-1256

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: Current

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: courant

APPLICANT

REQUÉRANT

ABB Inc.
Highway 43 North
P.O. Box 687
Pinetops, North Carolina
USA, 27864

MANUFACTURER

FABRICANT

ABB Inc.
Highway 43 North
P.O. Box 687
Pinetops, North Carolina
USA, 27864

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

RCA-MR

400/600/800/1000/1200-5A

Accuracy class / Classe de précision:

see Summary Description / voir Description Sommaire

Rating factor / Facteur de surcharge: 2.0

Frequency / Fréquence: 60 Hz

Voltage class / Catégorie de tension: 0.6 kV

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The RCA-MR is a window type current transformer. It is designed for indoor use.

RATIOS / TAPS

The following ratios are approved for revenue metering:

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le modèle RCA-MR est un transformateur de courant à fenêtre. Il est conçu pour utilisation intérieur.

RAPPORT / ENROULEMENT

Les rapports suivants sont approuvés aux fins de facturation:

Ratios Rapports	Taps Enroulements	Accuracy class Classe de précision
1200-5A	(X ₁ -X ₄)	0.3 B1.8
1000-5A	(X ₂ -X ₄)	0.3 B1.8
800-5A	(X ₁ -X ₃)	0.3 B1.8
600-5A	(X ₂ -X ₃)	0.3 B1.8
400-5A	(X ₃ -X ₄)	0.6 B1.8


EVALUATED BY

Alan Gagné
Complex Approvals Examiner
Tel: (613) 952-2259
Fax: (613) 952-1754

ÉVALUÉ PAR

Alain Gagné
Examinateur d'approbations complexes
Tél: (613) 952-2259
Fax: (613) 952-1754

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
AE-1256



RCA-MR 1200:5 RF. 2.0
2.5L400 AT 1200.5 IC APP.
0.3D-1.0 AT 1200/1000/000/000:5
0.6D-1.0 AT 400:5

CURRENT TRANSFORMER NO.: 1B09725A01

SERIAL NO.: 30303708

60 Hz

110KV RII

600V INS. CLASS



APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Original copy signed by:

Vuong Nguyen
Senior Engineer - Electricity Measurement
Engineering & Laboratory Services Directorate

Copie authentique signée par:

Vuong Nguyen
Ingénieur principal - Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **SEP 22, 2003**

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>