



Measurement Canada  
An agency of Industry Canada

Mesures Canada  
Un Organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

**AE-1266**

## NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry  
for:

## AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de  
l'Industrie pour:

### TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: Voltage

### TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: tension

### APPLICANT

### REQUÉRANT

Trench Limited  
390 Midwest Road  
Scarborough, Ontario  
Canada  
M1P 3B5

### MANUFACTURER

### FABRICANT

Trench China Ltd.  
3658 Jiangcheng Road  
Minhang Economic & Technological Develop Zone  
Shanghai P.R.China

### MODEL(S)/MODÈLE(S)

JDZX8-15J

### RATING/ CLASSEMENT

8400-120V

Accuracy class / Classe de précision: 0.3 Z  
Frequency / Fréquence: 60 Hz  
Voltage class / Catégorie de tension: 15 kV

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

### **SUMMARY DESCRIPTION:**

The JDZX8-15J is an epoxy moulded voltage transformer. It is designed for outdoor use.

### **RATIO AND TAP**

The following ratio is approved for revenue metering:

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

### **DESCRIPTION SOMMAIRE:**

Le modèle JDZX8-15J est un transformateur de tension moulé dans la résine. Il est conçu pour l'utilisation à l'extérieur.

### **RAPPORT ET ENROULEMENT**

Le rapport suivant est approuvé aux fins de facturation:

<b>Ratio Rapport</b>	<b>Tap Enroulement</b>	<b>Accuracy class Classe de précision</b>
8400-120V	(X <sub>1</sub> -X <sub>2</sub> )	0.3 Z

### **EVALUATED BY**

David Lau  
 Complex Approvals Examiner  
 Tel: (613) 952-0647  
 Fax: (613) 952-1754

### **ÉVALUÉ PAR**

David Lau  
 Examinateur d'approbation complexe  
 Tél (613) 952-0647  
 Fax: (613) 952-1754



	TYPE	JDZX8-15J	OUTDOOR
CAT. NO.			
SER. NO.	03S035A		
VOLTAGE CLASS, kV	15	BIL, kV	110
PRI ACC-RTG VOLTAGE, V		FREQ, Hz	60
SEC ACC-RTG VOLTAGE, V	8400/14560Y		
RATIO	120		
RTD VOLTAGE FACTOR/TIME	70:1		
THRM RTG, VA	1000	ACCURACY	0.3Z
WEIGHT, kg	65	DATA	June./2003
STANDARD NO.	CAN3-C13-M83		
INDUSTRY CANADA APPROVAL NUMBER			
MADE IN CHINA			V720

**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original copy signed by:

Vuong Nguyen  
Senior Engineer – Electricity Measurement  
Engineering and Laboratory Services Directorate

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Copie authentique signée par:

Vuong Nguyen  
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **OCT 23, 2003**

Web Site Address / Adresse du site Internet:  
<http://mc.ic.gc.ca>