



**NOTICE OF APPROVAL** Mesures Canada

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour:

**TYPE OF DEVICE**

**TYPE D'APPAREIL**

Instrument Transformer: Current

Transformateur de mesure: courant

**APPLICANT**

**REQUÉRANT**

LaPrairie Inc.  
1206 Ringwell Drive  
Units 5 & 6  
Newmarket, Ontario  
L3Y 8V9

**MANUFACTURER**

**FABRICANT**

Sadtem  
148 rue Martin du Nord, B.P 655  
Douai Cédex, France  
59506

**MODEL(S)/MODÈLE(S)**

**RATING/ CLASSEMENT**

OCF52-3

2400/1600/800-5A  
Accuracy class / Classe de précision:  
See "Description Summary"/Voir "Description sommaire"  
Rating factor / Facteur de surcharge:  
See "Description Summary"/Voir "Description sommaire"  
Frequency / Fréquence: 60 Hz  
Voltage class / Catégorie de tension: 50 kV

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

#### SUMMARY DESCRIPTION:

The OCF52-3 is a resin post-type current transformer. It is designed for outdoor use.

#### RATIO / TAP

The following ratios are approved for revenue metering:

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

#### DESCRIPTION SOMMAIRE:

Ce transformateur de courant OCF52-3 est de type poteau en résine. Il est conçu pour utilisation extérieure.

#### RAPPORT / ENROULEMENT

Les rapports suivants sont approuvés aux fins de facturation :

Primary terminal 6 holes / Terminal principal 6 trous			
Ratio Rapport	Taps Enroulements	Accuracy Class Classe de précision	Rating factor Facteur de surcharge
2400/1600/800-5A	X <sub>1</sub> -X <sub>4</sub> X <sub>1</sub> -X <sub>3</sub> X <sub>1</sub> -X <sub>2</sub>	0.15B0.9 0.15B0.9 0.15B0.5	1.33 2.0 2.0

#### EVALUATED BY

Michael Rozeboom,  
Legal Metrologist

#### ÉVALUÉ PAR

Michael Rozeboom,  
Métrologiste légal

## NAMEPLATES AND MARKINGS

## PLAQUES SIGNALÉTIQUES ET MARQUAGE

S A D T E M DOUAI - FRANCE			
<b>TRANSFORMATEUR DE COURANT/CURRENT TRANSFORMER</b>			
TYPE OCF52-3	YYYY N.XXXXXX		
UM 50/95/250kV	60Hz	CSA C60044-1	
		40KA 1S	
X1-X2	800-5	0.15B0.5 -MC-	CCRF2.0
X1-X3	1600-5	0.15B0.9 -MC-	CCRF2.0
X1-X4	2400-5	0.15B0.9 -MC-	CCRF1.33
FACTORY TESTED 0.15SB0.5/0.9/0.9			
MC NR : AE-			



**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

**ORIGINAL COPY SIGNED BY:**

Vuong Nguyen  
Senior Engineer – Electricity Measurement  
Engineering and Laboratory Services Directorate

**APPROBATION :**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

**COPIE AUTHENTIQUE SIGNÉE PAR:**

Vuong Nguyen  
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **2010-06-01**

Web Site Address / Adresse du site Internet:  
<http://mc.ic.gc.ca>