



NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

TYPE D'APPAREIL

Instrument Transformer: Capacitor Voltage

Transformateur de mesure: condensateur de tension

APPLICANT / REQUÉRANT

Arteche USA Inc.
Suite 430, 3401 SW 160th Ave.
Miramar, Florida, USA
33027

MANUFACTURER / FABRICANT

Arteche North America
Km 73.5 Antigua Carretera
Tepeji del Rio, Hidalgo
Mexico 42850

MODEL(S) / MODÈLE(S)

DFK-245

MANUFACTURER'S RATING / CLASSEMENT DU FABRICANT

Rated Ratio(s) / Rapport(s) nominal(aux)	13800-115/69-115/69V
Thermal Burden / Fardeau thermique	1000 VA
Frequency / Fréquence	60 Hz
Voltage Class / Catégorie de tension	230 kV
Lightning Impulse Level / Le niveau de tenue au choc de foudre	1050 kV

NOTE : This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SECTION 1 – Ratings and Specifications

PARTIE 1 – Classements et caractéristiques

Approved Model Designations / Désignations de modèle approuvé				
The model DFK-245 is a Capacitor Voltage Transformer. It is designed for outdoor use. Le modèle DFK-245 est un transformateur-condensateur de tension. Il est conçu pour utilisation extérieur.				
<i>Transformers are approved for revenue metering only for the characteristics identified below:</i> <i>Les transformateurs sont approuvés aux fins de facturation seulement pour les caractéristiques indiquées ci-dessous:</i>				
Rated Ratio / Rapport nominal	Approved Primary and Secondary Voltage / Tension primaire et secondaire approuvée	Approved Tap / Enroulement approuvé	Accuracy Class / Classe de précision	Rated Voltage Factor / Facteur de tension assigné
138000-115/69- 115/69V	138000-115V	X ₁ -X ₃	0.3 WXYZ ZZ	1.1 Cont.
		Y ₁ -Y ₃	0.3 WXYZ ZZ	1.5 Un 30s
138000-115/69- 115/69V	138000-115V	X ₁ -X ₃	0.15 WXYZ	1.2 Cont.
		Y ₁ -Y ₃	0.15 WXYZ	1.4 Un 30s

SECTION 2 – Nameplate and Photos

PARTIE 2 – Plaque signalétique et photos


KUHLMAN ELECTRIC CAPACITOR VOLTAGE TRANSFORMER
 Order Instruction book number

TYPE N° Insulation level Kv. Norm
 Ratio Group Nom.Prim.Volt. Kv BIL Kv

Sec. T.
 Ratio
 CSA Classification Group 3C
 Nominal system voltage and Maximum continuous operating voltage 100% and 1.5 / 30 sec. Class
 Cond. n° Cn pF C1 pF C2 pF

Order *Routine test according CAN/CSA60044-5:07. Type Test Reports supported by IEC 60044-5'
 Rated out put VA Creep.distance mm Hz
 Weight Kg Oil Lts. g
 Operation alt. m Year

ARTECHE IMPORTANT: Hermetically sealed unit Opening forbidden
 "Oil contains less than 1 ppm PCB"
 MADE IN MEXICO TEMPERATURE RISE: 60°C TEMPERATURE RATE -50°C to +40°C




arteche CAPACITOR VOLTAGE TRANSFORMER
 Order Instruction book number

TYPE N° Insulation level Kv. Norm
 Ratio Group Nom.Prim.Volt. Kv BIL Kv

Sec. T.
 Overvoltage factor: Ratio
 1.2 Cont. Class WXYZ
 1.4 Un 30s Cond. n° Cn pF C1 pF C2 pF

Order
 Rated out put VA Creep.distance mm Hz
 Weight Kgs Oil lts. g
 Operation alt. m Year

MC Approval#: AE-XXXX
 IMPORTANT: Hermetically sealed unit Opening forbidden
 "Oil contains less than 1 ppm PCB"
 MADE IN MEXICO



SECTION 3 – Original and Revisions

PARTIE 3 – Originale et Révisions

Original / Originale	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
	2011-02-15	Michael Rozeboom Legal Metrologist / Métrologiste légal

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
1	2019-04-03	National Research Council Reference / Référence : EPM-2018-0045-D Ray Kandalaft Senior Legal Metrologist / Métrologiste légal principal
Purpose of Revision		But de la Révision
MAL-E305 has been incorporated. The applicant's address has been updated. The manufacturer's name has been updated. Additional ratios have been added.		MAL-E305 a été inclus. L'adresse du requérant a été mise à jour. Le nom du fabricant a été mis à jour. Des rapports supplémentaires ont été ajoutés.

SECTION 4 – Approval

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, markings, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original copy signed by:

Adnan Rashid
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

PARTIE 4 – Approbation

La conception, la composition, la construction et la performance du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, le marquage, l'installation et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada

Copie authentique signée par :

Adnan Rashid
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **2019-04-03**

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>