



NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry (styled Innovation, Science and Economic Development) for the following device model(s):

TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: Voltage

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie (dénommé Innovation, Sciences et Développement économique) pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s) :

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: tension

APPLICANT / REQUÉRANT

Končar Instrument Transformers Inc.
Electric Power Equipment (1986) Ltd.,
1285 Horner Street,
Vancouver, British Columbia
Canada, V6B 2C2

MANUFACTURER / FABRICANT

Končar Instrument Transformers Inc.
Josipa Mokrivića 10
HR 10090 Zagreb,
Croatia

MODEL(S) / MODÈLE(S)

VCU-245

MANUFACTURER'S RATING / CLASSEMENT DU FABRICANT

Rated Ratio(s) / Rapport(s) nominal(aux)	138000-115-115 V
Thermal Burden / Fardeau thermique	1000 VA
Frequency / Fréquence	60 Hz
Voltage Class / Catégorie de tension	253 kV
Lightning Impulse Level / Le niveau de tenue au choc de foudre	1050 kV

NOTE : This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.


SECTION 1 – Ratings and Specifications

PARTIE 1 – Classements et caractéristiques

Approved Model Designations / Désignations de modèle approuvé				
The VCU-245 is a porcelain or composite capacitor voltage transformer. It is designed for outdoor use. Le VCU-245 est un transformateur condensateur de tension en porcelaine ou composite. Il est conçu pour l'utilisation extérieure.				
<i>Transformers are approved for revenue metering only for the characteristics identified below:</i> <i>Les transformateurs sont approuvés aux fins de facturation seulement pour les caractéristiques indiquées ci-dessous:</i>				
Rated Ratio / Rapport nominal	Approved Primary and Secondary Voltage / Tension primaire et secondaire approuvée	Approved Tap / Enroulement approuvé	Accuracy Class / Classe de précision	Rated Voltage Factor / Facteur de tension assigné
138000-115-115 V	138000-115 V	X ₁ -X ₂	0.3 WXYZ	1.2 Cont.
	138000-115 V	Y ₁ -Y ₂	0.3 WXYZ	1.9 Un 30s

SECTION 2 – Nameplate and Photos

PARTIE 2 – Plaque signalétique et photos



VCU245

KONČAR CAPACITOR VOLTAGE TRANSFORMER	
Type	VCU-245
Serial No.	[]
Year of manuf.	[]
MC approval	[]
Insulation level	253/525/1050 kV
	CAN/CSA-C61869-5:15
	Seismic rating "High" IEEE 693
Fv	1.2 cont./1.9 for 30s
f _R	60 Hz
Rated primary voltage	138000 V
	X1-X2 Y1-Y2
Rated secondary voltage	115 V
Transformation ratio	1200:1 1200:1
Accuracy class	0.3 WXYZ 0.3 WXYZ
Max. simultaneous output	200 VA
Thermal output	1000 VA
Temp.	-50/+40 °C
Transformer is capable of withstanding line-to-line voltage.	
Capacitor divider:	C _R /C ₁ /C ₂ 10000/11050/106150 pF
	C ₃ 12 μF
No. of units	1
Serial No.	[]
PF of C ₁ , C ₂ & C ₃	[] %
Carrier accessories:	
Inductance	40 mH
Impedance	≤ 20 Ω
Current	0.7 A
Spark volt.	0.8 kV
BC Hydro Information:	
Spec. No.	E-804 R26
Contr. No.	[]
PO No.	[]
Oil EMU: Nynas Nytro Lyra X	40 kg
Oil CVD: Jarylec C101	30 kg
Total mass	420 kg
Transformer oils are PCB free.	
Made in Croatia	
M203255	

Nameplate / Plaque signalétique

SECTION 3 – Original and Revisions

PARTIE 3 – Originale et Révisions

	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
Original / Originale	2021-11-24	National Research Council Canada / Conseil national de recherches Canada Reference / Référence: EPM-2021-0045 Graeme Banks Senior Legal Metrologist / Métrologiste legal principal

SECTION 4 – Approval

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, markings, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original copy signed by:

Adnan Rashid
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

Date: 2021-11-24

PARTIE 4 – Approbation

La conception, la composition, la construction et la performance du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, le marquage, l'installation et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada

Copie authentique signée par :

Adnan Rashid
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date : 2021-11-24

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>