



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
E-88 Add. 13

JUL 12 1988

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à l'avis d'approbation émis au nom de:

Canadian General Electric
1130 Charest Blvd. West
Quebec, Quebec
G1N 2E2

ADD:

AJOUTER:

This type Q-70U mechanical clock-type unidirectional register is herein approved for use on all single phase type I-70 watthour meters previously approved on Notice of Approval E-88 and subsequent revisions/addenda. This register is specially designed to prevent reverse rotation of its pointer shafts.

En vertu du présent avis, cet indicateur mécanique unidirectionnel à aiguilles de type Q-70U est approuvé pour être utilisé avec tous les watt-heuremètres monophasés déjà approuvés aux termes de l'avis d'approbation E-88 et des révisions et suppléments s'y rattachant. Cet indicateur est spécialement conçu pour empêcher la rotation en sens inverse des arbres des aiguilles.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE-PROJECT/DOSSIER-PROJET: 06565-AP-EL-88-0013