



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada

Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

E-122-7

SEP - 9 1985

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

**ADDENDUM**

This is an addendum to a Notice of Approval issued to:

Le présent est une addition à l'avis d'approbation émis au nom de:

Westinghouse Canada Inc.  
Box 510  
Hamilton, Ontario  
L8N 3K2

ADD the following register ratio to Type D4S-5 already approved on Notice of Approval E-122-2.

AJOUTER le rapport d'enregistrement qui suit au type D4S-5 déjà approuvé sur l'avis d'approbation E-122-2.

E-122 and all previous approval notices remain in effect.

E-122 et les avis précédants le présent avis d'approbation demeure en vigueur.

Register Ratio - 173 11/78  
4 dial x 100, for use on watt-hour meter type D4S-5, 3 wire, 2 element, 480 volt, 2.5-200 ampere, Kh 57.6.

Rapport d'enregistrement - 173 11/78  
4 cadrans x 100, pour utilisation sur un wattheuremmètre du type D4S-5, trifilaire, 2 éléments, 480 volt, 2.5-200 ampères, Kh 57.6.

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE NUMBER / N° de dossier:  
O6565-C3-10