



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Consommation  
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION  
E-124-3

JUL 12 1985

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Sangamo Types K2WA, K2WS and K2WF  
Single Phase Combination Watthour and  
Thermal Demand Meters

Wattheuremètre monophasé à indicateur  
de maximum thermique watt, de marque  
Sangamo, types K2SA, K2WS et K2WF

Applicant: Sangamo Canada (Division of  
Schlumberger Canada Limited  
215 Laird Drive  
Toronto, Ontario  
M4G 3X1

Requérant: Sangamo Canada (Division of  
Schlumberger Canada Limited  
215 Laird Drive  
Toronto, Ontario  
M4G 3X1

Manufacturer: Sangamo Canada (Division  
of Schlumberger Canada Ltd.

Fabricant: Sangamo Canada (Division of  
Schlumberger Canada Limited

Description: This Notice of Approval  
covers a modification to nameplates  
used on meters covered by Notices of  
Approval E-124 and E-124-2.

Description: Le présent avis  
d'approbation apporte une modification  
à la plaque signalétique utilisée sur  
les compteurs visés par les avis  
d'approbation E-124 et E-124-2.

The modification consists of  
marking the dominant scale, which  
corresponds to the response character-  
istic of a majority of the thermal  
units manufactured, directly on the  
nameplate.

La modification consiste à marquer  
directement sur la plaque signalétique  
l'échelle dominante de mesure que  
correspond à la caractéristique de  
réponse de la majorité des éléments  
thermiques fabriqués.


Meters requiring a different scale  
will have the scale screwed to the  
nameplate as was formerly done, but  
covering the scale marked directly on  
the nameplate which will be stamped  
with the word CANCELLED in red.

Dans le cas des compteurs  
nécessitant une échelle différente,  
l'échelle en question sera vissée à la  
plaque signalétique comme avant de  
façon à couvrir l'échelle marquée  
directement sur la plaque qui portera  
la mention ANNULÉE écrite en rouge.

.../2

Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act R.S.C 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations.

Approbation: L'approbation est accordée en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du Règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement.



W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE NUMBER/N° de dossier:  
O6565-S2-2

JUL 12 1985