



Industry Canada
Legal Metrology Branch

Industrie Canada
Direction de la métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9

Telephone: (613) 952-0635

Téléphone: (613) 952-0635

File: 06565
Projet: AP-EL-92-0022
Date: 1994-03-24

Schlumberger Industries
Sangamo Electricity Division
215 Laird Drive
Toronto, Ontario M4G 3X1
Att: M. Marc Purc

Monsieur,

Nous accusons réception de l'avis de modification que vous nous avez envoyé récemment conformément à l'article 13 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, au sujet des appareils approuvés en vertu de l'avis d'approbation E-227. Il est à noter que ces appareils doivent être modifiés comme suit:

1. un nouvel agencement de la carte d'entrée/sortie;
2. de nouvelles plaques à bornes permettant des connexions d'entrée aux deux extrémités et une nouvelle séquence de branchement des impulsions d'entrée; et
3. un câble ruban à 26 conducteurs soudé à la carte d'entrée/sortie.

Après avoir étudié les modifications proposées, le Laboratoire de l'électricité (métrologie) me signale que ces modifications ne contreviennent en rien aux dispositions de la Loi. En conséquence, les modifications sont acceptées et intégrées de facto dans l'avis d'approbation susmentionné. Tous ceux qui ont reçu l'avis d'approbation sont avisés de cette décision par une copie de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

H.L. Fraser, Chef
Électricité et gaz

cc: Liste d'envoi des approbations

Canada