



MAY 23 1983

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Director of the Legal Metrology Branch of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Electromechanical Polyphase Watthour Meter

APPLICANT / REQUÉRANT:

Westinghouse Canada Inc.
Box 1600
Alliston, Ontario
L0M 1A0

MODEL(S) / MODÈLE(S):

D5A-2

D5A-8

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of principal features only.

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de la Métrologie légale, Consommation et Corporations Canada, pour (catégorie d'appareil):

Watheuremètre polyphasé électromécanique

MANUFACTURER / FABRICANT:

Westinghouse Canada Inc.
Alliston, Ontario

RATING / CLASSEMENT:

Transformer Type/De type transformateur
2 Element/Éléments

0.12-10 Amperes/Ampères
120, 240, 480 Volts

Transformer Type/De type transformateur
2½ Element/Éléments

0.12-10 Amperes/Ampères
120, 240 Volts

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

The series D5A bottom-connected transformer type polyphase watt-hour meters described herein in 2 and 2½ element configurations are approved.

Accessories already approved for use on the D4 series (previously approved on Notices of Approval E-122, E-149, E-211 and E-243 and subsequent revisions to those Notices of Approval) such as registers, pulse initiators, detents, etc. are hereby approved for use on the D5A series.

The following versions are approved:

<u>AMPS</u> <u>Ampères</u>	<u>VOLTS</u> <u>Volts</u>	<u>TERMINALS</u> <u>Bornes</u>	<u>KH</u> <u>kh</u>	<u>REGISTER RATIO</u> <u>Rapport de</u> <u>la minuterie</u>	<u>REGISTER MULTIPLIER</u> <u>Multiplificateur de</u> <u>la minuterie</u>
<u>SERIES D5A-2, 2 ELEMENT/Série D5A-2, 2 éléments</u>					
0.12-10	120	8	1.2	83 1/3	1
0.12-10	240	8	2.4	41 2/3	1
0.12-10	480	8	4.8	20 5/6	1
<u>SERIES D5A-8, 2½ ELEMENT/Série D5A-8, 2½ éléments</u>					
0.12-10	120	10	1.8	55 5/9	1
0.12-10	240	10	3.6	27 7/9	1

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Les wattheuremètres polyphasés à socle de raccordement de type transformateur de la série D5A visés par le présent avis d'approbation et présentés en configurations de 2 et de 2½ éléments sont approuvés.

Les accessoires déjà approuvés pour être utilisés avec les appareils des séries D4 et D5 (faisant l'objet des avis d'approbation E-122, E-149, E-211 et E-243 et de leurs révisions et addendas ultérieurs) comme les minuteriers, les générateurs d'impulsions, les détentes, etc. sont approuvés en vertu du présent avis pour utilisation avec les modèles D5A du présent avis.


Les modèles suivants sont approuvés:

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the said Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

Le scellement, le marquage, l'installation et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellement et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.



for W.R. Virtue

Chief,
Legal Metrology Laboratories

MAY 29 1989

Date

Chef,
Laboratoires de la Métrologie légale

