



MAR 29 1989

**NOTICE OF APPROVAL**

Issued by statutory authority of the Director of the Legal Metrology Branch of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Electromechanical Polyphase Watthour Meter

**APPLICANT / REQUÉRANT:**

Westinghouse Canada Inc.  
Box 1600  
Alliston, Ontario  
L0M 1A0

**MODEL(S) / MODÈLE(S):**

D5S-2  
D5S-8

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of principal features only.



**AVIS D'APPROBATION**

Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de la Méetrologie légale, Consommation et Corporations Canada, pour (catégorie d'appareil):

Wattheuremètre polyphasé électro-mécanique

**MANUFACTURER / FABRICANT:**

Westinghouse Canada Inc.  
Alliston, Ontario

**RATING / CLASSEMENT:**

Transformer Type/De type transformateur  
2 Element/Éléments  
0.12 - 10 Ampere/Ampères  
120, 240, 480 Volts

Transformer Type/De type transformateur  
2½ Element/Éléments  
0.12-10 Ampere/Ampères  
120, 240 Volts

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

## SUMMARY DESCRIPTION:

The series D5S socket, transformer type polyphase watt-hour meters herein described in the 2 and 2½ element configurations are approved.

Accessories already approved for use on the D4 and D5 series (previously approved on Notices of Approval E-122, E-149, E-194, E-211 and E-243 and subsequent revisions and addenda to those Notices of Approval) such as registers, pulse initiators, detents, etc. are hereby approved for use on the D5S models covered by this Notice of Approval.

The following models are hereby approved:

## DESCRIPTION SOMMAIRE:

Les wattheuresmètres polyphasés à socle de raccordement de type transformateur de la série D5S visés par le présent avis d'approbation et présentés en configurations de 2 et de 2½ éléments sont approuvés.

Les accessoires déjà approuvés pour être utilisés avec les appareils des séries D4 et D5 (faisant l'objet des avis d'approbation E-122, E-149, E-194, E-211 et E-243 et de leurs révisions et addendas ultérieurs) comme les minuteriers, les générateurs d'impulsions, les détentes, etc. sont approuvés en vertu du présent avis pour utilisation avec les modèles D5S du présent avis.


Les modèles suivants sont approuvés:

<u>AMPS</u> <u>Ampères</u>	<u>VOLTS</u> <u>Volts</u>	<u>TERMINALS</u> <u>Bornes</u>	<u>Kh</u> <u>kh</u>	<u>REGISTER RATIO</u> <u>Rapport de</u> <u>la minuterie</u>
<u>SERIES D5S-2, 2 ELEMENT/Série D5S-2, 2 éléments</u>				
0.12-10	120	8	1.2	83 1/3
0.12-10	240	8	2.4	41 2/3
0.12-10	480	8	4.8	20 5/6
<u>SERIES D5S-8, 2½ ELEMENT/Série D5S-8, 2½ éléments</u>				
0.12-10	120	13	1.8	55 5/9
0.12-10	240	13	3.6	27 7/9

## APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the said Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.



Chief,  
Legal Metrology Laboratories

## APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellement et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.

MAY 29 1989

Date

Chef,  
Laboratoires de la Métrologie légale

