



**SEP 19 1990**

**NOTICE OF APPROVAL**

Issued by statutory authority of the Director of the Legal Metrology Branch of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Electronic Energy-Demand Meter Register

**APPLICANT / REQUÉRANT:**

General Electric Canada Inc.  
1130 Boul. Charest Blvd., West/Ouest  
Quebec, Quebec  
G1N 2E2

**MODEL(S) / MODÈLE(S):**

M-90

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of principal features only.

**AVIS D'APPROBATION**

Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de la Métrologie légale, Consommation et Corporations Canada, pour (catégorie d'appareil):

Enregistreur de compteur électronique d'énergie à maximum

**MANUFACTURER / FABRICANT:**

General Electric Canada Inc.  
Quebec, Quebec

**RATING // CLASSEMENT:**

69, 120, 240, 277, 345, 480 AND/et 600 V(ac/ca)

-20% / +10%

60 Hz

(Current and Demand Ratings as per Host Meter / Valeurs nominales de courant et de puissance selon le compteur central)

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

**SUMMARY DESCRIPTION:**

The M-90 integrating energy-demand register is a programmable microcomputer-based device. Meter data and programmed parameters are stored in non-volatile memory.

The M-90 register may be installed or retrofitted in the following approved General Electric watthour meters:

- a) I-70 Series Single Phase (approved pursuant to Notice of Approval E-88);
- b) V-60 Series Polyphase (approved pursuant to Notice of Approval E-24); and
- c) DS-60 Series Polyphase (switchboard) (approved pursuant to Notice of Approval E-24).

Combination of the M-90 register and the host meter is reflected as a variation of the host meter type or model. Typical examples are -

- 1) IMW-70A-9
- 2) VMW-65S-9
- 3) DSM-64-9

where,

I= Single phase meter

V= Polyphase meter

DS= Switchboard polyphase meter

M= Demand meter

W= Pulse output (optional)

A= Surface mount, bottom-connected style

S= Socket style

-9= Fitted with M-90 register.

**DESCRIPTION SOMMAIRE:**

L'enregistreur M-90 de compteur intégrateur d'énergie à maximum est un dispositif à micro-ordinateur programmable. Les données du compteur et les paramètres programmés sont stockés dans une mémoire non volatile.

L'enregistreur M-90 peut être installé ou adapté dans les wattheuremètres approuvés ci-dessous de la Générale Électrique:

- a) compteur monophasé série I-70 (approuvé conformément à l'avis d'approbation E-88);
- b) compteur polyphasé série V-60 (approuvé conformément à l'avis d'approbation E-24); et
- c) compteur polyphasé série DS-60 (à tableau de commutation) (approuvé conformément à l'avis d'approbation E-24).

La combinaison de l'enregistreur M-90 et du compteur central entraîne la variation du numéro de type ou de modèle du compteur central. Exemples typiques:

- 1) IMW-70A-9
- 2) VMW-65S-9
- 3) DSM-64-9

Où

I = Compteur monophasé

V = Compteur polyphasé

DS= Compteur polyphasé à tableau de commutation

M = Compteur à maximum

W = Sortie d'impulsions (optionnelle)

A = Montage de surface, connexions dans le bas

S = Connexions par prises

-9= Doté d'un enregistreur M-90

**SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**

The M-90 register may or may not have mechanical kilowatthour clock-type dials.

It is available with either a wire-sealable or keylock-type reset mechanism and a glass or LEXAN cover with a mandatory sunshield insert.

Standard D-72 and D-73 pulse initiators cannot be used on meters equipped with the M-90 register. Standard detents cannot be used on I-70 series meters with the M-90 register.

Twelve pulses per disk revolution are generated in the register optics assembly from a six-slotted shutter disk mounted on the host meter disk shaft in conjunction with a photoelectric sensor assembly incorporating two light-emitting diodes (LED) and two phototransistors mounted to the meter interconnect board. The register can be programmed to accept pulses resulting from forward meter rotation only or from both forward and reverse rotation. (Pulse patterns differ for forward and reverse disk rotations). The display shows the state of each of the two photo sensors.

Exact mounting location of the disk sensing optics assembly varies with host meter type and configuration.

The M-90 register assembly consists of two major sub-assemblies - the register mechanism and the electronic module assembly.

**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**

L'enregistreur M-90 peut ou non comporter des cadrans de type minuterie de kilowattheuremètre mécanique.

Il se présente avec un mécanisme de remise à zéro à fil de scellement ou serrure et un couvercle de verre ou de LEXAN pourvu d'un pare-soleil obligatoire.

Des générateurs d'impulsions D-72 et D-73 ordinaires ne peuvent pas être utilisés avec les compteurs dotés de l'enregistreur M-90. Des organes d'arrêt ordinaires ne peuvent pas être utilisés avec les compteurs de série I-70 dotés de l'enregistreur M-90.

L'ensemble optique de l'enregistreur produit douze impulsions par tour d'un disque obturateur à six fentes monté sur l'arbre du disque du compteur central, grâce à un capteur photoélectrique comportant deux diodes électroluminescentes (DÉL) et deux phototransistors sur la carte d'interconnexion du compteur. L'enregistreur peut être programmé pour admettre les impulsions résultant seulement de la rotation avant du disque, ou à la fois des rotations avant et arrière. (La structure des impulsions diffère dans le cas des rotations avant et arrière du disque.) L'affichage montre l'état de chacun des deux photocapteurs.

L'emplacement exact de l'ensemble photocapteur varie selon le type et la configuration du compteur central.

L'enregistreur M-90 est constitué de deux principaux sous-ensembles - le mécanisme indicateur et le module électronique.

## DESCRIPTION: Cont'd

The register mechanism consists of a register worm gear which meshes with the worm on the meter disk shaft, using standard gear reduction of 100:1 for single phase and 50:1 for polyphase meters. The M-90 register may mechanically indicate kilowatthours in any of the following ways -

- a) standard four-dial clock type;
- b) standard five-dial clock type;
- c) standard five-dial clock type with a patch over the fifth dial (four-dial x 10); or
- d) no mechanical kilowatthour indication.

The register mechanism also provides support and mounting for the following components -

- a) Power supply transformer;
- b) Pulse output option assembly;
- c) Electronics interconnect board;
- d) Register nameplate and ratio/multiplier tab; and
- e) Electronics module assembly.

The output option assembly carries the optional pulse initiator output (mercury-wetted relay with KYZ terminals) and an end-of-interval pulse relay or a demand threshold alert pulse relay.

## DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

Le mécanisme indicateur comprend un engrenage à vis sans fin en prise avec la vis sans fin de l'arbre du disque du compteur, le rapport de démultiplication normal étant de 100:1 pour les compteurs monophasés et de 50:1 pour les compteurs polyphasés. L'enregistreur M-90 peut indiquer mécaniquement les kilowattheures de l'une ou l'autre des façons suivantes:

- a) au moyen d'une minuterie ordinaire à quatre cadrans;
- b) au moyen d'une minuterie ordinaire à cinq cadrans;
- c) au moyen d'une minuterie ordinaire à cinq cadrans et multiplication au cinquième cadran (quatre cadrans x 10); ou
- d) sans indication mécanique des kilowattheures.

Le mécanisme indicateur permet aussi la fixation et le montage des éléments suivants:

- a) transformateur d'alimentation;
- b) ensemble de sortie d'impulsions;
- c) carte d'interconnexion électronique;
- d) plaque signalétique et étiquette de rapport/multiplication de l'enregistreur; et
- e) module électronique.

L'ensemble de sortie comprend la sortie optionnelle du générateur d'impulsions (relais à contacts mouillés de mercure au bornes KYZ) ainsi qu'un relais à impulsions de fin d'intervalle ou un relais à impulsions d'avertissement relatif au seuil de puissance.

**SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**

The electronics module contains the digital liquid crystal display (LCD), power supply circuitry, microcomputer and non-volatile memory, as well as test, reset and display switches.

There are two display modes - Normal and Alternate.

Kilowatt rolling block-interval demand, with capability of up to six sub-intervals, is calculated from kilowatthour energy pulses and maintained for display in maximum, cumulative and continuous cumulative forms. Either, but not both, of those cumulative demand forms can be programmed for display in the Normal Display mode. Only maximum and cumulative can be displayed in Alternate Display mode.

The electronics module also accumulates an eleven digit total of kilowatthour consumption (either direct reading or secondary value) and is selectable for display of the five most significant digits in both Normal and Alternate Display modes (i.e., up to 99999 kW.h).

Demand reset operation adds maximum demand to cumulative demand and resets maximum demand and all past sub-intervals of rolling demand to zero, but does not affect interval timing or the current sub-interval demand accumulation.

**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**

Le module électronique comprend un affichage numérique à cristaux liquides (LCD), des circuits d'alimentation, un micro-ordinateur et une mémoire non volatile ainsi que des boutons de test, de remise à zéro et d'affichage.

Il existe deux modes d'affichage: normal et secondaire.

Avec une possibilité de six sous-intervalles, la consommation courante en kilowatts par bloc d'intégration est calculée à partir d'impulsions d'énergie en kilowattheures et tenue à jour pour fins d'affichage sous forme maximale, cumulative et cumulative continue. Il est possible de programmer l'une ou l'autre des formes de puissance cumulative afin d'en obtenir l'affichage dans le mode normal. Seules la puissance maximale et la puissance cumulative peuvent être affichées dans le mode secondaire.

Le module électronique établit aussi un total de onze chiffres représentant la consommation en kilowattheures (par lecture directe ou calcul d'une valeur auxiliaire), tout en permettant de sélectionner l'affichage des cinq chiffres les plus significatifs dans les modes normal et secondaire (soit jusqu'à 99999 kW.h).

L'opération de remise à zéro de la puissance a pour effet d'additionner la puissance maximale et la puissance cumulative et de remettre à zéro la puissance maximale et tous les sous-intervalles antérieurs de la demande courante, mais n'a aucune incidence sur la temporisation des intervalles ni sur le total de la puissance dans le sous-intervalle en cours.

## SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

## DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

The following is the sequence of selectable items for display in Normal Operation mode-

La séquence des caractéristiques qui peuvent être sélectionnées pour fins d'affichage dans le mode de fonctionnement normal est donnée ci-dessous-

<u>DISPLAY ITEM/Caractéristiques affichées</u>	<u>ANNUNCIATOR/Messages</u>
SEGMENT CHECK (NON-OPTIONAL) Vérification des segments (non optionnelle)	:8.8.8.8.8.8.
TOTAL KILOWATTHOURS (5 DIGITS) Total de kilowattheures (5 chiffres)	"kWh"
MAXIMUM KILOWATT DEMAND Puissance maximale en kilowatts	"MAX kW"
CUMULATIVE KILOWATT DEMAND or CONTINUOUS CUMULATIVE KILOWATT DEMAND Puissance cumulative en kilowatts ou puissance cumulative continue en kilowatts	"CUM kW" "CONT CUM kW"
NUMBER OF DEMAND RESETS Nombre de remise à zéro de la puissance	"RESETS"

Each item is displayed for 7 seconds interspersed with a 2-second blank display.

Chaque caractéristique est affichée durant 7 secondes, avec des périodes intermédiaires d'affichage en blanc de 2 secondes.

An alternate display sequence (see pages 13 and 14) is initiated by momentarily depressing the display switch on the electronic module using a two-digit code identifier and the same seven-second, two-second scroll time as for the Normal Display sequence, the display automatically reverts to Normal mode.

Une séquence d'affichage secondaire (voir pages 13 et 14) se déclenche au moment où l'on enfonce quelques instants le bouton d'affichage du module électronique; cette séquence maintient le même code d'identification de deux chiffres ainsi que les mêmes intervalles de défilement de sept et de deux secondes que la séquence d'affichage normale. À la fin de la séquence secondaire, l'affichage revient automatiquement au mode normal.

Demand display overflow, indicated by "F"s, is analogous to a mechanical demand register going off-scale.

Un débordement de l'affichage de la puissance, indiqué par des "F", s'apparente à une indication hors échelle d'un enregistreur mécanique à maximum.

Square LCD dots at the left side of the display indicate the ON/OFF status of the optical disk sensors.

Les points carrés à LCD du côté gauche de l'affichage indiquent l'état ON/OFF des capteurs optiques du disque.

**SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**

Time remaining in the demand interval or sub-interval (depending on programming) and a five-second end-of-interval (EOI) indication are programmable for the Normal Display mode.

In the Alternate Display mode, time remaining in the demand interval and the EOI indication are displayed, but time remaining in the sub-interval is not displayed, being replaced by the code identifier "14" (see pages 13 and 14).

Display of the "New Maximum Demand" indicator can be selected for Normal and/or Alternate Display modes or for neither mode. This value is displayed when it exceeds the existing stored maximum demand for the billing period.

The Test mode is an alternate operating mode to facilitate testing without need of special tools or other accessories. Billing data is retained in the non-volatile memory during the test. The Test mode is activated by holding the test switch (at three o'clock position relative to reset mechanism in cover) depressed. While in Test mode, the RESET and DISPLAY switches have modified operations. Release of the Test switch returns the register to Normal mode.

**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**

Le temps qui reste dans la période d'intégration ou dans le sous-intervalle (selon la programmation) et l'indication de la fin de l'intervalle de cinq secondes sont programmables dans le mode d'affichage normal.

En mode d'affichage secondaire, le temps qui reste dans la période d'intégration ainsi que l'indication de la fin de l'intervalle sont affichés, mais le temps qui reste dans le sous-intervalle n'est pas affiché, étant plutôt remplacé par le code d'identification "14" (voir pages 13 et 14).

Il est possible de programmer l'affichage de l'indicateur du nouveau maximum dans le mode d'affichage normal et/ou dans le mode d'affichage secondaire (ou encore de ne pas le faire dans ces deux modes). Cette valeur est affichée lorsqu'elle dépasse la valeur maximale en mémoire pendant la période de facturation.

Le mode de test est un mode de fonctionnement secondaire visant à faciliter l'exécution des essais sans avoir recours à des outils ou des accessoires spéciaux. Toutes les données de facturation sont stockées dans une mémoire rémanente pendant le test. Le mode de test est activé en enfonçant le commutateur de test (position de 3 heures par rapport au mécanisme de mise à zéro du couvercle). En mode de test, les opérations des commutateurs de remise à zéro et d'affichage sont modifiées. Lorsque le commutateur de test est relâché, l'enregistreur retourne au mode normal.

## SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

Test mode display selections are as follows -

## DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

Les sélections d'affichage que permet le mode de test sont indiquées ci-dessous -

<u>CODE #</u> <u>IDENTIFIER</u>	<u>ITEM</u> <u>DISPLAYED</u>	<u>DISPLAY</u>	<u>DESCRIPTION</u>
01	Time remaining in demand sub- interval	XX XX	2-digit display of minutes plus a 2-digit display of seconds remaining in the demand subinterval. Minutes count down from subinterval length minus one through 00 and seconds count down from 59 through 00. Value is initialized to subinterval length by depressing demand reset.
02	Present Demand	.XXX TO XXXX.X	Present demand is displayed in the same format as selected for maximum demand in the normal scroll. Increments by the kilowatt/pulse value for each input pulse recognized by the register. Value is initialized to zero by depressing demand reset.
03	Maximum demand	.XXX TO XXXX.X	Maximum demand attained in the test mode displayed in the same format as selected for maximum demand in the normal scroll. Updated only at the end of a subinterval. Value is initialized to zero by depressing demand reset.
04	Pulse Count	XXXXXX	6-digit display of the number of input pulses recognized by the register. Increments by one for each input pulse. Value is initialized to zero by depressing demand reset.

(SEE REVERSE FOR FRENCH VERSION)



<u>CODE D'IDENTIFICATION</u>	<u>CARACTÉRIS- TIQUE AFFICHÉE</u>	<u>AFFICHAGE</u>	<u>DESCRIPTION</u>
01	Temps restant dans le sous- intervalle d'intégration	XX XX	Affichage de 2 chiffres des minutes et affichage de 2 chiffres des secondes qui restent dans le sous-intervalle d'intégration. Le décomptage des minutes se fait par décrémentation de 1, de la durée du sous-intervalle à 00 dans le cas des minutes et de 59 à 00 dans le cas des secondes. On initialise la durée du sous-intervalle en enfonçant le bouton de remise à zéro de la puissance.
02	Puissance actuelle	.XXX à XXXX.X	La puissance actuelle est affichée dans le format sélectionné pour la puissance maximale en mode normal. Chaque impulsion d'entrée reconnue par l'enregistreur déclenche une incrémentation de la valeur des kilowatts/impulsions. On initialise la valeur à zéro en enfonçant le bouton de remise à zéro de la puissance.
03	Puissance maximale	.XXX à XXXX.X	La puissance maximale obtenue dans le mode de test est affichée dans le format sélectionné pour la puissance maximale en mode normal. Elle n'est remise à jour qu'à la fin d'un sous-intervalle. On initialise la valeur à zéro en enfonçant le bouton de remise à zéro de la puissance.
04	Compte d'impulsions	XXXXXX	Affichage de 6 chiffres représentant le nombre des impulsions d'entrée reconnues par l'enregistreur. Incrémentation de 1 à chaque impulsion d'entrée. On initialise la valeur à zéro en enfonçant le bouton de remise à zéro de la puissance.

## SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

Demand reset is initiated by momentarily depressing the reset button on the register face. This does not affect demand interval timing or the current sub-interval demand accumulation. A 7-second lockout prevents inadvertent multiple resets.

The optional pulse initiator output board contains a SPDT, Form C mercury-wetted relay. The PI ratio, or number of input pulses per output pulse, is programmable to any integer value from 1 to 99. Because the relay is latching type, it retains the last contact state before a power outage, thereby ensuring accuracy even through power outages.

A type DM Programmer may be used to set or alter programmable constants during maintenance, test or troubleshooting to read register memory contents, to set register data to zero, to verify register programs and to clear register error messages. The electronics module must be removed from the M-90 register assembly in order to use the DM Programmer.

Labels attached to each side of the M-90 contain a catalogue number and serial number as well as spaces for factory-printed and user-inserted values for several key programmed constants. (See pages 15 to 17).

Except for the altered meter type designation, the number of this Notice of Approval, demand interval and range, and the pulse constant, the main meter nameplate is essentially the same as for the original host meter.

## DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

Il est possible de déclencher la remise à zéro de la puissance en enfonçant quelques instants le bouton de remise à zéro sur le devant du compteur, ce qui n'influe pas sur la temporisation de l'intervalle d'intégration ou sur la totalisation de la puissance dans le sous-intervalle en cours. Un blocage de 7 secondes empêche les remises à zéro multiples qui pourraient être effectuées par inadvertance.

La carte de sortie du générateur d'impulsions optionnel comporte un relais SPDT à contacts de forme C mouillés de mercure. Le rapport PI, soit le nombre d'impulsions d'entrée par impulsion de sortie, est programmable à toute valeur entière de 1 à 99. Comme le relais est du type à verrouillage, ses contacts maintiennent leur état en cas de panne de courant, ce qui assure une bonne précision, même durant les pannes.

Un programmeur de type DM peut être utilisé pour régler ou modifier des constantes programmables durant l'entretien, les essais ou le dépannage, pour lire le contenu de la mémoire de l'enregistreur, pour remettre les données de l'enregistreur à zéro, pour vérifier les programmes de l'enregistreur et pour remettre à zéro les messages d'erreur de l'enregistreur. L'emploi du programmeur DM exige le retrait du module électronique de l'enregistreur M-90.

Les étiquettes fixées de chaque côté de l'enregistreur M-90 indiquent un numéro de catalogue et un numéro de série ainsi que des espaces permettant l'impression en usine et l'insertion par l'utilisateur des valeurs correspondant à plusieurs constantes programmées par touches. (Voir pages 15 à 17.)

Sauf pour ce qui est du numéro de modèle modifié du compteur, du numéro du présent avis d'approbation, de l'intervalle et de la gamme d'intégration ainsi que de la constante des impulsions, la plaque signalétique du compteur principal est essentiellement identique à celle du compteur central original.

**SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**

**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**

Additional Specifications -

Caractéristiques supplémentaires -

**Auxiliary Supply:**

69, 120, 240, 277, 345, 480 and 600V(ac)  
60 Hz

**Alimentation auxiliaire:**

69, 120, 240, 277, 345, 480 et 600 V(ca)  
60 Hz

**Time Base:**

Powerline frequency

**Base de temps:**

Fréquence de la ligne d'alimentation

**Operating Temperature:**

a) Liquid Crystal Display, -30°C to +85°C

b) Data Storage During Power Outage -

18 months at 0°C to +50°C  
3 weeks at -40°C to +85°C

**Température de fonctionnement:**

a) Affichage à cristaux liquides, -30°C à +85°C

b) Stockage des données durant une panne d'alimentation -

18 mois de 0°C à +50°C  
3 semaines de -40°C à +85°C

**Humidity;**

0 to 100% relative, non-condensing.

**Humidité;**

de 0 à 100% d'humidité relative, sans condensation

**Demand Intervals (Programmable) -**

**Intervalles d'intégration (programmables) -**

INTERVAL LENGTH (IN MINUTES) Durée de l'intervalle (en minutes)	NUMBER OF SUBINTERVALS / Nombre de sous-intervalles					
	1	2	3	4	5	6
	SUBINTERVAL LENGTH (IN MINUTES) Durée des sous-intervalles (en minutes)					
5	5	X	X	X	1	X
15	15	X	5	X	3	X
30	30	15	10	X	6	5
60	60	30	20	15	12	10

X -- NOT AVAILABLE/Non disponible

For further, more comprehensive information concerning design, construction, principle of operation, testing, installation, use, maintenance, etc., the manufacturer's literature must be consulted.

Se reporter à la documentation du fabricant pour obtenir de plus amples détails sur la conception, la fabrication, les principes de fonctionnement, les essais, l'installation, l'utilisation, l'entretien, etc.

**APPROVAL:**


The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the said Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellement et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.

  
for W.R. Virtue

Chief,  
Legal Metrology Laboratories

FEB 19 1990

Date

Chef,  
Laboratoires de la Métrologie légale

TABLE 4  
ALTERNATE DISPLAY SEQUENCE

CODE # IDENTIFIER	ITEM DISPLAYED	DISPLAY	DESCRIPTION	
05	Kilowatthours	XXXXX + kWh Annunciator	5-digit display of total kilowatthours	ACCUMULATED DATA
06	Maximum Demand	.XXX to XXXX.X + MAX. kW Annunciator	Display of maximum demand in kilowatts. Format same as selected for normal scroll.	
07	Cumulative Demand	X.XXX to XXXXX.X + CUM kW Annunciator	Display of cumulative demand in kilowatts. Format same as selected for normal scroll.	
08	Demand Resets	XXX + RESETS Annunciator	Cumulative number of demand resets. Rolls over to 000 after 999.	
09	Programming watthour constant (K)	XX.XXX	5-digit display of the watthours/pulse. Ranges from 00.001 to 99.999 watthours.	PROGRAMMED CONSTANTS
10	Demand interval Length	XX	2-digit display of interval length. 5-, 15-, 30-, and 60-minute intervals are possible.	
11	Demand Subinterval Length	XX	2-digit display of subinterval length. 01- through 60-minute subintervals possible, depending on interval length.	
12	Demand Delay	XX	2-digit display of delay in demand accu- mulation following a power outage. Range is 00 through 99 minutes.	
13	Pulse initiator Ratio	XX	2-digit display of number of input pulses per output pulse. Ranges 01 through 99.	
14	End-of-interval/ Demand Threshold Selection	X	"0" indicates demand threshold alert selection. "1" indicates end-of-interval selection.	
15	Demand Threshold Value	.XXXX to XXXX.	4-digit display of demand threshold value. Ranges .0001 through 9999 kilowatts. Range of values and decimal position depend on maximum demand format selection.	
16	Disk Direction Sensitivity	X	"0" indicates register will accept pulses from both forward and reverse disk rotation. "1" indicates register will accept pulses from forward disk rotation only.	
17	Non-Volatile Memory Erase/ Write Cycles	XXXX	4-digit display of the number of NV memory erase/write cycles. Does not roll over to zero when maximum value of 9999 is attained.	ACCUM. DATA

TABLEAU 4

SÉQUENCE D'AFFICHAGE SECONDAIRE

CODE D'IDENTIFICATION	CARACTÉRISTIQUE AFFICHÉE	AFFICHAGE	DESCRIPTION	
05	Kilowattheures	XXXXX + message kWh	Affichage de 5 chiffres du total de kilowattheures	DONNEES ACCUMULEES
06	Puissance maximale	.XXX à XXXX.X + message MAX kW	Affichage de la puissance maximale en kilowatts. Même format que dans le mode normal.	
07	Puissance cumulative	X.XXX à XXXXX.X + message CUM kW	Affichage de la puissance cumulative en kilowatts. Même format que dans le mode normal.	
08	Remises à zéro de la puissance	XXX + message RESETS	Nombre cumulatif des remises à zéro de la puissance. Passage à 000 après 999.	
09	Constante de programmation des wattheures (K)	XX.XXX	Affichage de 5 chiffres des wattheures/impulsion. Gamme de 00.001 à 99.999 wattheures.	CONSTANTES PROGRAMMEES
10	Durée de l'intervalle d'intégration	XX	Affichage de 2 chiffres de la durée de l'intervalle. Possibilités de 5, 15, 30 et 60 minutes.	
11	Durée du sous-intervalle d'intégration	XX	Affichage de 2 chiffres de la durée du sous-intervalle. Possibilités de sous-intervalles de 01 à 60 minutes, selon la durée de l'intervalle.	
12	Retard de puissance	XX	Affichage de 2 chiffres du retard d'accumulation de puissance à la suite d'une panne de courant. Gamme de 00 à 99 minutes.	
13	Rapport du générateur d'impulsions	XX	Affichage de 2 chiffres du nombre des impulsions d'entrée par impulsions de sortie. Gamme de 01 à 99.	
14	Sélection fin d'intervalle/seuil de puissance	X	"0" indique l'avertissement relatif au seuil de puissance. "1" indique la sélection de fin d'intervalle.	
15	Valeur du seuil de puissance	.XXXX à XXXX.	Affichage de 4 chiffres de la valeur du seuil de puissance. Gamme de .0C01 à 9999 kilowatts. La gamme des valeurs et la position du point décimal dépendent de la sélection du format de la puissance maximale.	
16	Sensibilité à la rotation du disque	X	"0" indique que le compteur admet les impulsions provenant des rotations avant et arrière du disque. "1" indique que le compteur n'admet que les impulsions provenant de la rotation avant du disque.	
17	Cycles d'effacement/écriture de la mémoire non volatile	XXXX	Affichage de 4 chiffres du nombre des cycles d'effacement/écriture de la mémoire non volatile. Ne passe pas automatiquement à zéro lorsque la valeur maximale de 9999 est atteinte.	DONNEES ACCUM.

