



SPE-203

Department of consumer and corporate affairs / Ministère de la consommation et des corporations



SPE-203

SP-85-2-1

SL-100-SPE

OTTAWA, le 25 janvier, 1971

Approbation spéciale

A: Louis Vachon
Inspecteur de district
Montréal

Sujet: Trente compteurs monophasés, Canadian Westinghouse,
type D3S, adaptés avec des dispositifs à contacts
du type CD3.

Je voudrais vous aviser qu'une approbation spéciale a été accordée à Hydro-Québec pour adapter des dispositifs à contacts, type CD-3, à trente wattheuremètres monophasés, type D3S, Canadian Westinghouse. Les compteurs serviront pour la facturation comme d'habitude mais la sortie des dispositifs à contacts sera à l'usage de l'Hydro-Québec seulement, et, en aucun cas, ne servira au mesurage pour fin de facturation.

Les compteurs pourront être examinés et scellés en autant qu'ils rencontrent les conditions pour les compteurs monophasés décrites dans les directives ministérielles sur l'inspection des compteurs électriques.

W.J.S. Fraser

Chef

Division de l'électricité et du gaz.

cc:- Mr. Lloyd Pattison
Hydro-Québec

J. B. Dumas
Surveillant régional

SPE-203-
SE-85-2-1
SL-100-SPE

Special Approval

To L. Vachon
District Inspector
Montreal

Subject Thirty Canadian Westinghouse Type D33
single-phase meters fitted with Type CD3
Contact Devices.

This is to advise that Special Approval
has been granted to Hydro-Quebec to fit Canadian
Westinghouse Type CD-3 Contact Devices to
thirty Canadian Westinghouse Type D33 single-phase
wallhouse meters. The meters will be used for
billing purposes in the usual manner but the
output from the Contact Devices will be used for
Hydro-Quebec's own purposes and will not in any way
form part of the billing metering.

The meters may be inspected and sealed
provided that they meet the requirements for
single-phase meters prescribed in the Electricity
Regulations and Instructions to Inspectors.

Copy to Mr. Lloyd Patterson,
Hydro-Quebec
" " J. B. Dumas
Regional Supervisor