



Consumer and Corporate Affairs Consommation et corporations

SPE-338

Consumer Standards Directorate Direction générale des normes

Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Your file Votre référence

decembre 16, 1977

Our file Notre référence

G-6565-C2-32

APPROBATION SPECIALE

Approbation accordée à: Société d'électrolyse et de chimie Alcan ltée.
Exploitation, Energie électrique, Québec
Arvida, Québec

a/s: Pierre Ferland, ing.

Objet: Trois transformateurs de courant General Electric de type
IC-161, 1200/600-5A, 60 Hz. Numéros de série: 594262, 594263
et 594264.

La Division des normes à accordé à l'Alcan une autorisation spéciale
lui permettant d'utiliser lesdits transformateurs aux fins de facturation
au Canada.

Des transformateurs de même type ont déjà fait l'objet de l'avis
d'approbation T-31 du 5 janvier 1970. Le degré de précision de la prise
600-5A inscrit sur la plaque signalétique est 0.3B0.9.

Ces transformateurs ont toutefois été fabriqués avant 1970 et ne sont
approuvés pour facturation que sur les prises secondaires X1-X3, 1200-5A,
avec un degré de précision de 0.3B2.0 et sur les prises X1-X2, 600-5A avec
un degré de précision de 0.6B1.0. Les prises Y et Z ne doivent être
utilisées que comme relais.

Ces transformateurs seront utilisés sur la ligne 1624 à la centrale de
161 kV de l'Ile Maligne, quartier Ile Maligne, Alma, Québec.

Chef, Division de l'électricité et du gaz.

cc: M. J.O. Bédard, chef de district (E&G), Québec