



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

SPE-411

1981 07 02

Your file Votre référence

Our file Notre référence G6565-U78-32

APPROBATION SPECIALE

SPECIAL APPROVAL

Accordee à:

Granted to:

Edmonton Power
600 Centennial Library
7 Sir Winston Churchill Square
Edmonton, Alberta
T5J 2V4

Attention: Mr. Terry Hahn,
System Communications Engineer.

D. L. Smith, P. Eng.

Chef
Division de l'électricité et du gaz
Direction de la métrologie légale
Edifice des normes
Avenue Holland
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Chief
Electricity and Gas Division
Legal Metrology Branch
Standards Building
Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

APPROBATION SPECIALE 411

Objet: Seulement Trois Transformateurs d'intensité
Balteau de type QDR245P, 240 kV, 60 Hz,
Numéros de série 80/52.091/01 à 03 inclusivement

Une approbation spéciale autorisant l'utilisation des transformateurs susmentionnés aux fins de facturation au Canada a été accordée par le Directeur de la Direction de la métrologie légale.

Seuls les rapports de transformation 1200-5A et 1600-5A sont approuvés aux fins de facturation. Ils sont obtenus à partir des bornes X_1-X_2 et X_1-X_3 respectivement et sont approuvés pour une précision de 0.3B2.0 au facteur de surcharge de 1.25.

Les présents transformateurs sont destinés à être utilisés à la centrale Jasper, rue 170, avenue 105, Edmonton, Alberta.

c.c.: M. F.W. Nash
Gérant de district
E&G - EDMONTON

Edmonton Power (par l'entremise
de M. F.W. Nash)

SPECIAL APPROVAL 411

Subject: Three only Balteau Type QDR245P, 240 kV,
60 Hz Current Transformers,
Serial Numbers 80/52.091/01 to /03 inclusive

Special approval has been granted by the Director,
Legal Metrology Branch, for use of the subject transformers
for revenue metering in Canada.

The only ratios approved for metering are 1200-5A
and 1600-5A obtained from terminals X_1-X_2 and X_1-X_3 respectively.
Both ratios are approved for a metering accuracy of 0.3B2.0 at
a rating factor of 1.25

These transformers will be located at the Jasper
Terminal, 170 Street, 105 Avenue, Edmonton, Alberta.

cc: Mr. F. W. Nash
District Manager
E&G - EDMONTON

Edmonton Power
(via Mr. Nash)