



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

SPE-412

1981 07 02

Your file Votre référence

Our file Notre référence

APPROBATION SPECIALE

SPECIAL APPROVAL

Accordée à:

Granted to:

Great Lakes Power Limited
P.O. Box 100
Sault Ste. Marie
Ontario
P6A 5L4

D.L. Smith, P. Eng.

Chef
Division de l'électricité et du gaz
Direction de la métrologie légale
Edifice des normes
Avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9

Chief
Electricity and Gas Division
Legal Metrology Branch
Standards Building
Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

APPROBATION SPECIALE 412

Objet: Transformateurs d'intensité SADTEM, seulement deux, Type K54,
1200-5A et seulement quatre, Type KT3-24, 2000-5A

Une approbation spéciale autorisant l'utilisation des transformateurs susmentionnés aux fins de facturation au Canada a été accordée par le Directeur de la métrologie légale.

Les présents transformateurs portent les numéros de série suivants et sont installés aux endroits sousmentionnés:

Abitibi 1 397218, Phase "A", KT3-24, Précision Nominale 0.3B1.8

Abitibi 1 397215, Phase "C", KT3-24, Précision Nominale 0.3B1.8

Abitibi 2 397217, Phase "A", KT3-24, Précision Nominale 0.3B1.8

Abitibi 2 397216, Phase "C", KT3-24, Précision Nominale 0.3B1.8

Linde Air 397245, Phase "A", K54, Précision Nominale 0.3B2.0

Linde Air 397248, Phase "C", K54, Précision Nominale 0.3B2.0

Les présents transformateurs sont destinés à être utilisés par la société Great Lakes Power Limited, Projet de réaménagement St. Mary, rue Huron, Sault-Ste-Marie, Ontario.

c.c.: P. MacDonald
(E&G - Sudbury)

Great Lakes Power Ltd.
(par l'entremise de M. MacDonald)

SPECIAL APPROVAL 412

Subject: SADTEM Current Transformers, two only, Type K54, 1200-5A,
and four only, Type KT3-24, 2000-5A

Special approval has been granted by the Director, Legal Metrology Branch, for use of the subject transformers for revenue metering in Canada.

The serial numbers and location of the transformers are as follows:

Abitibi 1. 397218, Phase "A", KT3-24, ACC.0.3B1.8
Abitibi 1 397215, Phase "C", KT3-24, ACC.0.3B1.8

Abitibi 2 397217, Phase "A", KT3-24, ACC.0.3B1.8
Abitibi 2 397216, Phase "C", KT3-24, ACC.0.3B1.8

Linde Air 397245, Phase "A", K54, ACC.0.3B2.0
Linde Air 397248, Phase "C", K54, ACC.0.3B2.0

These transformers will be used by Great Lakes Power Limited, St. Mary's Redevelopment Project, Huron Street, Sault Ste. Marie, Ontario.

c.c.: P. MacDonald
(E&G - Sudbury)

Great Lakes Power Ltd.
(via Mr. MacDonald)