



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Consommation  
et Corporations Canada

SPE-414

1981 07 02

Your file    Votre référence

Our file    Notre référence    G6565-C3-35

APPROBATION SPECIALE

SPECIAL APPROVAL

Accordée à:

Granted to:

Hamilton Hydro-Electric System  
55 John Street North  
Hamilton, Ontario.  
L8N 3E4

Attention: Mr. G. Smith  
Meter and Service Superintendent.

D. L. Smith, P.-Eng.

Chef  
Division de l'électricité et du gaz  
Direction de la métrologie légale  
Edifice des normes  
Avenue Holland  
Ottawa, Ontario  
K1A 0C9

Chief  
Electricity and Gas Division  
Legal Metrology Branch  
Standards Building  
Holland Avenue  
Ottawa, Ontario  
K1A 0C9

APPROBATION SPECIALE 414

Objet: Seulement deux transformateurs de tension Westinghouse,  
type VOZ-11, 14,400/14, 400 Y-120 V, 60 Hz,  
numéros de série 18106152 et 18106154

---

Une approbation spéciale autorisant l'utilisation des transformateurs susmentionnés aux fins de facturation au Canada a été accordée par le Directeur de la Métrologie légale.

La précision nominale de ces transformateurs est de 0.3 W, X, Y, Z. Ils ont été installés à la Canadian Drawn Steel Company, 155, rue Chatham, Hamilton, Ontario, par service d'électricité de Hamilton.

cc: W. J. Taggart  
Gérant de district  
Electricité et gaz  
Hamilton

SPECIAL APPROVAL 414

Subject: Two only Westinghouse Type VOZ-11  
14,400/14,400Y-120V, 60 Hz Voltage  
Transformers,  
Serial numbers 18106152 and 18106154

Special approval has been granted by the Director,  
Legal Metrology Branch, for the use of the subject trans-  
formers for revenue metering in Canada.

The accuracy rating of these transformers is  
0.3 W, X, Y, Z. Hamilton Hydro have installed these trans-  
formers at Canadian Drawn Steel Company, 155 Chatham Street,  
Hamilton.

cc: W. J. Taggart  
District Manager  
Electricity and Gas  
Hamilton