



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

corrected

SPE-416

1981 07 02

Your file Votre référence

Our file Notre référence G6565-C4-32

APPROBATION SPECIALE

SPECIAL APPROVAL

Accordée à:

Granted to:

ASEA Limitée
Case 700
Succursale postale de Cartierville
MONTREAL (Québec)
H4K 2J8

ASEA Limited
Box 700
Postal Station Cartierville
MONTREAL (Quebec)
H4K 2J8

A l'attention de:
M. J.P. Audette
Section de l'électricité

Attention: Mr. J. P. Audette,
Power Department.

D. L. Smith, P. Eng.

Chef
Division de l'électricité et du gaz
Direction de la métrologie légale
Edifice des normes
Avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9

Chief
Electricity and Gas Division
Legal Metrology Branch
Standards Building
Holland Avenue
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9

APPROBATION SPECIALE 416

Objet: Seulement six transformateurs d'intensité
ASEA type IMBD 170A1, 60 Hz, 600/5,
Numéros de série allant de 7200593 à
7200598 inclusivement

Une approbation spéciale autorisant l'utilisation
des transformateurs susmentionnés aux fins de facturation
au Canada a été accordée par le Directeur de la Métrologie
légale.

Le rapport approuvé provient des bornes du
secondaire X₁- X₂ et la précision nominale est de 0.3B2.0.

Les présents transformateurs sont destinés à être
utilisés par ALCAN au poste de Mistassini, Alma, Québec.

c.c.: M. P. Lebeau
Gérant de district
E & G - MONTREAL

ALCAN - par l'entremise de M. Lebeau

SPECIAL APPROVAL 416

Subject: Six only, ASEA Type IMBD 170A1, 60 Hz, 600/5
Current Transformers,
Serial numbers 7200593 to 7200598 inclusive

Special approval has been granted by the Director,
Legal Metrology Branch, for use of the subject transformers,
for revenue metering in Canada.

The approved ratio is obtained from secondary
terminals $X_1 - X_2$, and the accuracy rating is 0.3B2.0.

These transformers will be used by ALCAN at the
Mistassina Substation, Alma, Quebec.

cc: P. Lebeau
District Manager
E & G - MONTREAL
ALCAN -via Mr. Lebeau