



MAY
MAI - 7 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Rockwell Type RC-1000 and RCM-1000
Standard and Temperature Compensated
Positive Displacement Diaphragm Gas
Meters

Compteurs de gaz volumétriques Rockwell
RC-1000 et RCM-1000, à membrane,
standard ou à compensation de
température

This approval supplements Notice of
Approval G-94-1.

Le présent complète l'avis d'approbation
G-94-1.

Company: Rockwell International of
Canada Limited
41 Massey Road, P.O. Box 606
Guelph, Ontario
N1H 6L3

Société: Rockwell International of
Canada Limited
41 Massey Road, P.O. Box 606
Guelph, Ontario
N1H 6L3

Manufacturer: Rockwell International
of Canada Limited
Guelph, Ontario

Fabricant: Rockwell International
of Canada Limited
Guelph, Ontario

Type of Device: Modified RC-1000 and
RCM-1000 standard and temperature
compensated meters.

Appareil: Compteurs RC-1000 et RCM-1000
standard ou à compensation de tempéra-
ture, modifiés.

Description: The manufacturer has
introduced a new design lower body
casting to be used on all models of
RC-1000 and RCM-1000 meters. Refer to
photograph on page 2.

Description: Le fabricant a conçu un
nouveau corps bas destiné à être
utilisé sur tous les modèles de
compteurs RC-1000 et RCM-1000. Voir la
photo en page 2.

Terms and Conditions:

Conditions d'approbation:

(1) Manner of Use: The device is
permitted to be used in trade in
accordance with sound measurement
practice, installation instructions
provided by the manufacturer, terms and
conditions appearing in the Notice of
Approval and applicable safety codes.

(1) Le présent appareil peut être
utilisé à des fins commerciales pourvu
qu'il le soit selon une méthode de
mesurage fiable, qu'il soit installé
conformément aux prescriptions du
fabricant et qu'il satisfasse aux
conditions du présent avis d'approbation
et des codes de sécurité pertinents.

.../2



Terms and Conditions: Continued

Installation and use are permitted to those devices which have been duly verified and meet the applicable requirements as delineated in the "Departmental Instructions for Inspection of Gas Meters and Auxiliary Devices" before being placed into custody transfer measurement.

(2) Sealing: Each meter is to be sealed by passing a sealing wire or an approved equivalent, through one screw on the index, one on the top cover, and two on the hand-hole cover, in succession.

(3) Inspection Instructions: Refer to "Departmental Instructions on Inspection of Gas Meters and Auxiliary Devices".

Reference No.: G6635-R2-23

Conditions d'approbation: Suite

Seuls les appareils qui, après vérification en bonne et due forme, satisfont aux exigences applicables des Directives ministérielles sur l'inspection des compteurs de gaz et des appareils auxiliaires avant d'être utilisés aux fins de transferts fiduciaires peuvent être installés et mis en service.

(2) Plombage: Chaque compteur doit être plombé au moyen d'un fil ou d'un dispositif équivalent approuvé, traversant dans l'ordre, l'une des vis de l'indicateur, l'une des vis du couvercle du compteur et deux de celles qui retiennent la plaque de visite.

(3) Inspection: Se reporter aux Directives ministérielles sur l'inspection des compteurs de gaz et des appareils auxiliaires.

N° de référence: G6635-R2-23



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

MAY
MAI - 7 1984

