



NOTICE OF APPROVAL

This approval supercedes Approval G-185.
Issued by statutory authority of the Director of
Electricity and Gas of Industry Canada for:

CATEGORY OF DEVICE:

Natural Gas Dispenser for Vehicles

APPLICANT / REQUÉRANT

Wilson Gas Equipment
160 Edward Street
St. Thomas, Ontario
N5P 3V2

MODEL(S) / MODÈLE(S) :

WCE-EL 10 Single Dispenser/Distributeur simple
WCE-EL 20 Double Dispenser/Distributeur double

RATING / CLASSEMENT

10 kg/min

AVIS D'APPROBATION

Le présent avis remplace l'avis d'approbation G-185.
Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de
l'électricité et du gaz d'Industrie Canada, pour:

CATÉGORIE D'APPAREIL :

Distributeur de gaz naturel pour véhicules

MANUFACTURER / FABRICANT :

Wilson Gas Equipment
160 Edward Street
St. Thomas, Ontario
N5P 3V2

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

Maximum System Working Pressure:
24822 kPa

Ambient Operating Temperature Range:
-30°C to +50°C

Maximum Capacity, kg/min: 10

Meter
Micro Motion type D25
Model D25H-SS

Computer Head/Register
Kraus
Model Micon 100 I

Delivery Hose
Maximum inside diameter: 9.525 mm

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Pression de service maximale de l'ensemble:
24822 kPa

Plage des températures ambiantes de fonctionnement:
-30°C à +50°C

Débit maximal, kg/min: 10

Compteur
Micro Motion type D25
Modèle D25H-SS

Module ordinateur/indicateur
Kraus
Modèle Micon 100 I

Flexible de distribution
Diamètre intérieur maximal: 9.525 mm

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Industry Canada.

H.L. Fraser

Director
Electricity and Gas

APPROBATION :

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établis en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établis en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Date: **FEB 24 1995**
FEV

Directeur,
Électricité et Gaz