



**NOTICE OF CONDITIONAL APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION CONDITIONNELLE**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for the following device model(s):

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s):

**TYPE OF DEVICE**

**TYPE D'APPAREIL**

Electronic Indicating Element

Dispositif indicateur électronique

**APPLICANT**

**REQUÉRANT**

Johnson Food Equipment Inc.  
 2955 Fairfax Trafficway  
 Kansas City, Kansas 66115  
 United States

**MANUFACTURER**

**FABRICANT**

Johnson Food Equipment Inc.  
 2955 Fairfax Trafficway  
 Kansas City, Kansas 66115  
 United States

**MODEL NUMBER(S) - NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S)**

BA-1902-D + LDU

**USE**

- General Use
- Restricted Use

**USAGE**

- Usage général
- Usage restreint

## SECTION 1 (including cover page) - Model Identification and Summary of Device Main Metrological Characteristics

**NOTE:** This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the *Weights and Measures Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

### SECTION 2 - Model(s) Identification and Summary of the Parameters and Limitations

The model(s) listed in Column 1 of the following table is (are) approved according to the metrological characteristics indicated in the other corresponding columns of the table. Models produced for use in trade must comply, namely in terms of settings and use, with the metrological characteristics indicated in the table.

Devices marked with "C" (complete) in column 2 have been tested using full tolerance. The modules of these devices cannot be separated in order to form another device, when interfaced with other modules. Devices marked with "M" (modular) have been tested as a module using partial tolerances for each of them; They can be interfaced with other compatible modules in order to form a device.

When values in columns 4, 6 and 8 are in metric and in imperial units, the device can be operated in dual units. If one of these units is in brackets, this unit selection is programmable and sealable; if it is not in brackets, the operator can select the unit through the keyboard.

An "X" means that the function or the element is present while a "---" indicates that the element or the function is absent.

When d is in [ ],  $d \neq e$ .  
 $E_{max}$ : load cell capacity

## PARTIE 1 (incluant la page couverture) - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des caractéristiques métrologiques principales de l'appareil.

**REMARQUE :** Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du *Règlement sur les poids et mesures*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

### PARTIE 2 - Identification du(des) modèle(s) et sommaire des paramètres-limites

Le(les) modèle(s) énuméré(s) dans la colonne 1 du tableau suivant, est (sont) approuvé(s) en fonction des paramètres indiqués dans les autres colonnes correspondantes du tableau. Le(les) modèle(s) construit(s) pour usage dans le commerce doit(vent) être réglé(s) et utilisé(s) selon les fonctions métrologiques indiquées dans le tableau.

Les appareils marqués d'un "C" (complet) à la colonne 2, ont été vérifiés en appliquant la pleine tolérance. Les modules de ces appareils ne peuvent être séparés pour former, en les rattachant à d'autres modules, un autre instrument. Les appareils marqués d'un "M" (modulaire) ont été vérifiés comme module en appliquant à chacun la tolérance partielle; ils peuvent être rattachés à d'autres modules compatibles pour former un instrument.

Lorsque les valeurs aux colonnes 4, 6 et 8 sont indiquées en unités métriques et en unités impériales, l'appareil peut fonctionner dans les deux unités. Si une des unités est entre parenthèses, la sélection de l'unité est programmable et scellable; si elle est indiquée sans parenthèses, l'opérateur peut choisir l'unité au moyen du clavier.

Le signe "X" indique que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le signe "---" indique l'absence du dispositif ou de la fonction.

Lorsque d est entre [ ],  $d \neq e$ .  
 $E_{max}$ : portée de la cellule de pesage.

## SECTION 2- TABLE 1 - Device Main Metrological Characteristics

## PARTIE 2 -TABLEAU 1 - Les caractéristiques métrologiques principales des appareils

| 1                  | 2               | 3               | 4   | 5         | 6        | 7         | 8         | 9               |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| Model<br>Modèle    | C<br>or/ou<br>M | Class<br>Classe | Max | $E_{max}$ | e<br>[d] | $n_{max}$ | $e_{min}$ | Temp            |
| BA-1902-D +<br>LDU | M               | III             | --- | ---       | ---      | 1500      | ---       | -10°C to/à 40°C |

## Components / Composants

| Models/Modèles | Description   | Approval Number /<br>Numéro D'Approbation |
|----------------|---|---|
| BA-1902-D      | Digital display / Afficheur numérique   | ---                                       |
| LDU            | The A/D converter, CPU and memory, where calibration and configuration parameters are stored, are located in this module. / Le convertisseur A/N, l'UCT et la mémoire, où les paramètres d'étalonnage et de configuration sont sauvegardés, sont contenus dans ce module. | ---                                       |

Meaning of the codes used in model numbers and other information / Signification des codes utilisés dans le numéro de modèle et autres informations.

The models listed in Table 1 are composed of a digital display, BA-1902-D, and a controller module, LDU, that stores all the metrological parameters. The components are individually marked but are inseparable. / Les modèles énumérés au tableau 1 sont composés d'un afficheur numérique, BA-1902-D, et d'une module de contrôles, LDU, qui garde en mémoire tous les paramètres métrologiques. Les composants sont individuellement marqués mais sont inséparables.

**SECTION 3 - Device Description**

If an "X" appears in table columns, it means that the function or the element is present while a "-" indicates that the element or the function is absent or that it is not applicable

**PARTIE 3 - Description de l'appareil**

Le symbole "X" qui apparaît dans les colonnes des tableaux signifie que la fonction ou le dispositif est présent; alors que le symbole "-" signifie l'absence du dispositif ou de la fonction; ou que celui-ci ou celle-ci ne s'applique pas.

**SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features****PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux**

| Models/Modèles →   |                            |
|--|----------------------------|
| <b>General / Générales</b>   |                            |
| <b>Material/Matériel</b>   | Tinned Steel / Acier étamé |
| <b>Power Supply/Alimentation électrique</b><br>① V AC / V c.a.<br>② V DC / V c.c.<br>③ AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.  | ① 120 V AC / V c.a.        |
| <b>Communication Port(s)/<br/>Port(s) de communication</b>   | X <sup>1</sup>             |
| ① Single Range/Étendue simple<br>② Multi-Interval/Échelons multiples<br>③ Multiple Range/Étendue multiple  | ①                          |
| <b>Integrated Printer/Imprimante intégrée</b>  | ---                        |
| <b>Signal received/Signal reçu</b><br>① Analog/Analogue<br>② Digital /Numérique  | ①                          |
| Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations:<br>1) All communication ports are sealed. / Les ports de communication sont tous scellés.   |                            |
| <b>Metrological Functions / Fonctions métrologiques</b>  |                            |
| <b>Zero Setting Mechanisms (ZSM)/<br/>Dispositif de mise à zéro (DMZ)</b><br>① Automatic Zero Tracking (AZTM) /<br>Maintien du zéro automatique (AZTM)<br>② Automatic (AZSM)/automatique<br>(DMZA)<br>③ Semi-Automatic (SAZSM) /<br>semi-automatique (DMZSA)<br>④ Initial (IZSM) / initial (DMZI)<br>⑤ Manual (MZSM) / manuel (DMZM) | ①③                         |

## SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)

## PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)

| Models/Modèles→  | BA-1902-D + LDU   |
|--|---|
| <b>Tare (Type)</b><br>① Platter/Plateau Keyboard/clavier ②<br>③ % Automatic/automatique ④<br>⑤ Proportional/proportionnelle<br>⑥ Programmable  | ①②  |
| <b>Price Computation/Calcul des prix</b><br>① \$/kg \$/lb ②<br>③ \$/100g (Postal Scales Only) \$/oz ④  | ---   |
| <b>Weigh-in - weigh-out/<br/>Pesage entrée - sortie</b>  | ---   |
| <b>Sleep Mode/Mode sommeil</b><br>① Standby / Veille<br>② Shut-off / Arrêt   | ---   |
| Other characteristics and additional information / Autres caractéristiques et informations   |   |
| Operator's Display / Affichage destiné à l'opérateur   |   |
| <b>Number of Display Windows/Nombre de fenêtres d'affichage</b>  | 1   |
| <b>Display windows and digit description / Fenêtres d'affichage et description des chiffres</b><br>① Gross/Brut Tare ②<br>③ Net Unit Price/Prix unitaire ④<br>⑤ Total Price/Prix total   | ①②③ LCD / ACL – Dot Matrix / Matrice de points – Programmable touch screen / Écran tactile programmable |
| <b>Units of measure /Unités de mesure</b>  | kg  |
| <b>Metrological Annunciators/<br/>Voyants métrologiques</b><br>① Net Weight/Poids net<br>② Centre of Zero/Centre du zéro<br>③ Unit of Measure/Unité de mesure<br>④ Motion/Mouvement<br>⑤ Tare Entered/Entrée de tare<br>⑥ Range Selection/Sélection de l'étendue<br>⑦ Weighing Element Selection/Sélection du dispositif peseur<br>⑧ Prepackaging/Pré-emballage<br>⑨ Low Battery/Piles faibles<br>⑩ Other/Autres | ② <sup>2</sup> ④ <sup>3</sup>   |

## SECTION 3 - TABLE 2 - Indicating Element Features (Continued)

## PARTIE 3 - TABLEAU 2 - Caractéristiques des dispositifs indicateurs pondéraux (suite)

|  |  |
|--|--|
| <b>Models/Modèles</b> →  | BA-1902-D + LDU  |
| <b>Customer's Display / Affichage destiné aux clients</b>  |  |
| NA / s.o.  |  |
| <b>Keyboard and Operator Controls/Clavier et boutons de contrôle destinés à l'opérateur</b>  |  |
| <b>Total Number of Keys/<br/>Nombre total de touches</b>   | Programmable touch screen / Écran tactile programmable |
| <b>Numeric Keypad/Clavier numérique</b>  | X  |
| <b>Zero Key/Touche zéro</b>  | X  |
| <b>Tare Key/Touche de tare</b>   | X  |
| <b>Selection Key/Touche de sélection</b><br>① Gross Mode/Mode brut → Net<br>② Gross Mode/Mode brut → Net → Tare  | ---  |
| <b>Unit of measure selection key/<br/>Touche de sélection d'unité de mesure</b>  | ---  |
| <b>Range Selection/Sélection de l'étendue</b>  | ---  |
| <b>Weighing Element Selection/<br/>Sélection du dispositif peseur</b>  | ---  |
| <b>Price Look Up(PLU)/<br/>Touche Rappel du prix (TRP)</b>   | ---  |
| <p>Other features and additional information / Autres caractéristiques et informations</p> <p>2) The square next to "Center of Zero" turns green when the device is set to zero. / Le carré situé à côté de « Center of Zero » change au vert quand l'appareil est réglé à zéro.</p> <p>3) The square next to "Motion Detection" is green when the device is stable and red when there is motion. / Le carré situé à côté de « Motion Detection » est vert quand l'appareil est stabilisé et rouge quand il y a mouvement.</p> |  |

## SECTION 3 - TABLE 3 - Weighing Element Features

## PARTIE 3 - TABLEAU 3 - Caractéristiques des dispositifs peseurs

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Models/Modèles</b> →                | BA-1902-D + LDU |
| <b>General / Générales</b>             |                 |
| NA / s.o.                              |                 |
| <b>Load Cells / Cellules de pesage</b> |                 |
| NA / s.o.                              |                 |

**SECTION 4 - Sealing of Calibration and Configuration Parameters**
**PARTIE 4 - Scellage des paramètres d'étalonnage et de configuration**

| Models/Modèles →   | BA-1902-D + LDU  |
|--|--|
| <b>Approved Means of Sealing / Mode de scellage approuvé</b><br>① Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques<br>② Physical Seal / Scellé physique   | ①②   |
| <b>Metrological Audit Trail / Registre électronique des événements métrologiques Categories / Catégories</b><br>③ Category 1 / Catégorie 1<br>④ Category 2 / Catégorie 2<br>⑤ Category 3 / Catégorie 3                         | ③<br>The device does not have remote calibration or configuration capability. / L'appareil ne peut effectuer l'étalonnage ou la configuration à distance (téléconfiguration).  |
| <b>Method of Sealing / Méthode de scellage</b><br>⑥ Wire and Seal / Fil et scellé<br>⑦ Paper Seal / Scellé papier<br>⑧ Event Counters / Compteurs d'événements<br>⑨ Event logger/ Enregistreur d'événements<br>⑩ Other / Autre | ⑥<br>The LDU module is sealed with a wire and seal threaded through two holes in a pin and a metal tab. The pin secures one of the four latches located on the door panel. / Le module LDU est scellé à l'aide d'un fil et d'un scellé enfilés à travers deux trous sur une tige et une languette en métal. La tige empêche le déverrouillage d'un des quatre verrous situés sur le panneau avant.<br><br>The connections to the BA-1902-D display are located behind a cover sealed by a wire and seal threaded through two drilled head screws. / Les connexions à l'afficheur BA-1902-D sont situées derrière un couvercle scellé par un fil et scellé enfilés à travers deux vis à tête percée.<br><br>⑧<br>Access is restricted through two event counters (one for calibration parameters and one for configuration parameters). The counters are always visible on the normal weighing screen. / L'accès est restreint par l'entremise de deux compteurs d'événements métrologiques (un pour les paramètres d'étalonnage et l'autre pour les paramètres de configuration). Les compteurs sont toujours visibles à l'écran de pesage normal. |

**SECTION 5 - Limitations and Specific Installation and Marking Requirements**
**PARTIE 5 - Les restrictions/exigences particulières d'installation et de marquage**

| Models/Modèles →   | BA-1902-D + LDU  |
|--|--|
| ① Counting Function / Fonction de comptage<br>② Over-under Target Function / fonction au-delà et en deçà de la cible<br>③ Device Installation / Installation de l'appareil<br>④ Automatic and In-Motion Weighing / Appareil pour pesage automatique et en mouvement<br>⑤ Other / Autre | ⑤ Other / Autre<br>The components that comprise this electronic indicating element are inseparable and must be marked with the approval number, the component model number and a distinct serial number and must conform to Section 49 to 54 of the <i>Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices</i> . / Les composants qui forment cet indicateur électronique sont inséparables et doivent être marqués du numéro d'approbation, du numéro de modèle du composant, d'un numéro de série distinct, et doivent être conformes aux parties 49 à 54 des <i>Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique</i> . |

**SECTION 6 - Limitations and Use Requirements**

The approved device is an electronic indicating element that when interfaced to an approved and compatible electronic weighing and load receiving element, forms a weighing device.

The approved device must be configured in such a way that the operator has access to the weighing software only. Access to the operating system is restricted to service personnel through a password.

**SECTION 7 - Terms and Conditions**

This conditional approval will expire upon the adoption of the specifications related to these devices and no further devices will be authorized to be placed in service unless permitted by transitory measures announced at the time of the promulgation.

Devices installed, initially inspected, and verified under the authority of this conditional approval may require subsequent modifications by the applicant to comply with the adopted specifications.

This/these device type(s) has/have been assessed against and found to comply with the requirements of the Terms and Conditions for the Approval of Metrological Audit Trails (2006-03-16).

**PARTIE 6 - Les restrictions/exigences d'utilisation**

L'appareil approuvé est un dispositif indicateur électronique qui forme un appareil de pesage lorsqu'il est relié à un dispositif peseur et récepteur de charge électronique approuvé et compatible.

L'appareil approuvé doit être configuré de façon à ce que l'opérateur ait accès au logiciel de pesage seulement. L'accès au système d'exploitation est restreint au personnel de service par un mot de passe.

**PARTIE 7 - Termes et conditions**

La présente approbation conditionnelle prendra fin lors de l'adoption de la norme relative à ces appareils et aucun autre appareil ne pourra être mis en service à moins qu'il en soit prévu autrement dans des mesures transitoires annoncées au moment de la promulgation.

Les appareils installés, soumis à une inspection initiale et vérifiés selon la présente approbation conditionnelle peuvent nécessiter des modifications subséquentes par le requérant afin de les rendre conformes à la norme adoptée.

Ce(s) type(s) d'appareil(s) a/ont été évalué(s) et jugé(s) conforme(s) aux exigences des Conditions pour l'approbation des registres électroniques des événements métrologiques (2006-03-16).



**SECTION 8 - Photographs and Drawings**

**PARTIE 8 - Photos et dessins**



**Typical model BA-1902-D / Modèle BA-1902-D typique**



**Typical operator display of model BA-1902-D / Affichage typique de l'opérateur du modèle BA-1902-D**



**Typical seal behind model BA-1902-D / Scellé typique situé derrière le modèle BA-1902-D**



**Typical model LDU / Modèle LDU typique**

**SECTION 8 - Photographs and Drawings (Continued)****PARTIE 8 - Photos et dessins (suite)****Typical seal on LDU model / Scellé typique du modèle LDU****SECTION 9 - Evaluated by**

This device was evaluated by:

Mai-Anh Pham Trong  
Legal Metrologist

Tested by Measurement Canada

**SECTION 10 - Revision**

NA

**SECTION 11 - Approval**

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to section 3 of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations, specifications and terms and conditions established under the *Weights and Measures Act*.

A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

**PARTIE 9 - Évalué par**

Cet appareil a été évalué par:

Mai-Anh Pham Trong  
Métrologue légale

Testé par Mesures Canada

**PARTIE 10 - Révision**

s.o.

**PARTIE 11 – Approbation**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareil(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au règlement, aux normes et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*, la présente approbation est accordée en application de l'article 3 de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciale des appareils sont soumis à l'inspection conformément au règlement, spécifications et aux conditions établis aux termes de la *Loi sur les poids et mesures*.

En plus de cette approbation, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

**SECTION 11 – Approval (Continued)**

Requirements relating to marking are set forth in sections 49 to 54 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices. Installation and use requirements are set forth in sections 55 to 67 of the Specifications Relating to Non-Automatic Weighing Devices.

Installation and use requirements are set forth in Part V of the Weights and Measures Regulations and in the Terms and Conditions for the Approval of Metrological Audit trail (2006-03-16).

**SECTION 12 - Signature and Date****Original copy signed by:**

Ronald Peasley  
B.A.Sc. (Chemical Engineering)  
Senior Engineer - Gravimetry  
Engineering and Laboratory Services Directorate

Notice of Approval issued on:

**PARTIE 11 – Approbation (suite)**

Les exigences de marquage sont définies dans les articles 49 à 54 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les articles 55 à 67 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique.

Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V du Règlement sur les poids et mesures et les Conditions pour l'approbation des registres électroniques des événements métrologiques (2006-03-16.)

**PARTIE 12 - Signature et date****Copie authentique signée par :**

Ronald Peasley  
B.Sc.A. (Génie chimique)  
Ingénieur principal - Gravimétrie  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Avis d'approbation émis le :

**2012-07-06**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>