

SEP - 8 1997
NOTICE OF APPROVAL
AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE
TYPE D'APPAREIL

Instrument Transformer: current

Transformateur de mesure: courant

APPLICANT
REQUÉRANT

Asea Brown Boveri Inc.
200 Chisholm Drive
Milton, Ontario
L9T 5E7

MANUFACTURER
FABRICANT

ABB Power T&D Company Inc.
Low Voltage Transformer Division
P.O. Box 687
Pinetops, North Carolina, 27864
USA

MODEL(S)/MODÈLE(S)
RATING / CLASSEMENT

KOR-20

Styles/Genres:

7524A21G01 to/à G12

CSA7524A21G01 to/à G12

5/10-5A, 10/20-5A, 20/40-5A, 25/50-5A, 50/100-5A, 75/150-5A,
100/200 - 5A, 150/300-5A, 200/400-5A, 300/600-5A, 400/800-5A,
600/1200-5A

Accuracy rating / Classe de précision:

Low Ratio / Rapport bas: 0.3B0.9

High Ratio / Rapport élevé: 0.3B1.8

Rating Factor / Facteur de surcharge:

Low Ratio / Rapport bas: 2.0*

High Ratio / Rapport élevé: 1.5 except/sauf 1200 A
1200 A: 1.0

Frequency / Fréquence:

60 Hz

Nominal Voltage Class / Catégorie de tension nominale:

34.5 kV

Canada

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

This is a moulded transformer intended for outdoor applications.

- * Thermal rating factors greater than 2.0 may be marked on the nameplate but they do not apply to metering accuracy rating.

REVISION 1

The purpose of this revision is to include additional styles with a "CSA" prefix.

EVALUATED BY

Rev. 1
David Lau
Complex Approvals Examiner
Tel: (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754

DESCRIPTION SOMMAIRE:

L'appareil est un transformateur moulé destiné à être utilisé à l'extérieur.

- * Les facteurs de puissance thermiques supérieurs à 2.0 peuvent être inscrits sur la plaque signalétique mais ils ne s'appliquent pas à la classe de précision du mesurage.

RÉVISION 1

La but de cette révision vise à ajouter les genres avec un préfixe "CSA".

ÉVALUÉ PAR

Rév. 1
David Lau
Examinateur d'approbations complexes
Tél: (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

René Magnan, P.Eng.
Acting Director
Approval Services Laboratory

René Magnan, ing.
Directeur intérimaire
Laboratoire des services d'approbation

Date:

SEP - 8 1997