



**JUL 29 1994**

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Director of the  
Legal Metrology Branch of Industry Canada for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de la  
Métrieologie légale d'Industrie Canada, pour:

**CATEGORY OF DEVICE:**

**CATÉGORIE D'APPAREIL:**

Current Transformer

Transformateur de courant

**APPLICANT / REQUÉRANT:**

**MANUFACTURER / FABRICANT:**

Transformateurs P.M. Ltée  
164 rue Cowie  
Granby, Québec  
J2G 3V3

Transformateurs P.M. Ltée  
164 rue Cowie  
Granby, Québec  
J2G 3V3

**MODEL(S) / MODÈLE(S):**

TCR

**RATING:**

**CLASSEMENT:**

400-5 A

Accuracy rating/Classe de précision: 0.3B0.9

RF (Rating Factor)/Facteur de surcharge: 1.33

Frequency/Fréquence: 60 Hz

Nominal voltage class/Classe de tension nominale: 5 kV

LIL (Lightning Impulse Level)/Tension de tenue  
au choc de foudre: 60 kV