



Measurement Canada
An agency of Industry Canada

Mesures Canada
Un organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - NE D'APPROBATION

AE-1029 Rev. 1

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: Current, Voltage

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: courant, tension

APPLICANT

La Prairie Electrical Products
125 Harry Walker Parkway
New Market, Ontario, Canada
L3Y 7B3

REQUÉRANT

Sadtem
148 rue Martin du Nord, B.P 655
Douai Cédex, France
59506

MANUFACTURER

FABRICANT

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

KYE 24

16800-120V
16100-115V
25-5A, 50-5A, 75-5A, 100-5A, 150,-5A
200-5A, 300-5A, 400-5A, 500-5A, 600-5A
Accuracy class / Classe de précision: 0.3WXY,0.6Z
03B2.0
Rating factor / Facteur de surcharge: 1.0
Frequency / Fréquence: 60 Hz
Voltage class / Catégorie de tension: 27.6/50/150 kV

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The KYE 24 is a 3 phase 4 wire metering instrument transformer.

RATIOS / TAPS

The following ratios are approved for revenue metering:

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le KYE 24 est un transformateur de mesure pour système 3 phase à 4 fils

RAPPORT / ENROULEMENT

Les rapports et enroulements suivant sont approuvés aux fins de facturations:

Phase A, B, C	Ratings Classement	Accuracy Class Classe de Précision
Voltage Tension	16800-120V	0.3WXY,0.6Z
	16100-115V	0.3WXY,0.6Z
Current Courant	25-5 A	0.3B2.0
	50-5 A	0.3B2.0
	75-5 A	0.3B2.0
	100-5 A	0.3B2.0
	150-5 A	0.3B2.0
	200-5 A	0.3B2.0
	300-5 A	0.3B2.0
	400-5 A	0.3B2.0
	500-5 A	0.3B2.0
	600-5 A	0.3B2.0

EVALUATED BY

David Lau, Original and Rev1
Complex Approvals Examiner
Tel: (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754

REVISION**Rev. 1**


The purpose of revision 1 is to change the applicant's address and add the 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600-5A current ratios and the 16100-120 voltage ratio.

ÉVALUÉ PAR

David Lau, originale et Rév1
Examinateur d'approbations complexes
Tél: (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754

RÉVISION**Rév. 1**

La révision 1 vise à changer l'adresse de l'applicant et aussi à ajouter les rapports de courant de 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600-5A et le rapport de tension 16100-120V.



APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. Sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Original copy signed by:

René Magnan, P. Eng
Director
Approval Services Laboratory

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.
Directeur
Laboratoire des services d'approbation

Date: **APR 29 2002**

Web Site Address / Adresse du site internet:
<http://mc.ic.gc.ca>