



NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: Voltage

APPLICANT

Trench Limited
390 Midwest Road
Scarborough, Ontario
Canada
M1P 3B5

MANUFACTURER

Trench China Ltd.
3658 Jiangcheng Road
Minhang Economic & Technological Develop Zone
Shanghai P.R.China

MODEL(S)/MODÈLE(S)

JDZX-44W3

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: tension

REQUÉRANT

FABRICANT

RATING/ CLASSEMENT

27600-120V, 27600-115V

Accuracy class / Classe de précision: 0.3 Z

Frequency / Fréquence: 60 Hz

Voltage class / Catégorie de tension: 44 kV

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The JDZX-44W3 is an epoxy moulded voltage transformer. It is designed for outdoor use.

RATIO AND TAP

The following ratios are approved for revenue metering:

Ratio Rapport	Tap Enroulement	Accuracy class Classe de précision
27600-115V	(X ₁ -X ₂)	0.3 Z
27600-120V	(X ₁ -X ₂)	0.3 Z

EVALUATED BY

David Lau
Complex Approvals Examiner
Tel: (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754

REVISION

Rev. 1

The purpose of revision 1 is to add the 27600-115V.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le modèle JDZX-44W3 est un transformateur de tension moulé dans la résine. Il est conçu pour l'utilisation à l'extérieure.

RAPPORT ET ENROULEMENT

Les rapports suivants sont approuvés aux fins de facturation:

ÉVALUÉ PAR


David Lau
Examineur d'approbation complexe
Tél (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754

RÉVISION

Rév. 1

La révision 1 vise à inclure le rapport 27600-115V



	TYPE	JDZX-44W3		OUTDOOR	
	CAT. NO.				
	SER. NO.	03S059			
VOLTAGE CLASS, kV	44	BIL, kV	250	FREQ, Hz	60
PRI ACC-RTG VOLTAGE, V	27600/46000Y				
SEC ACC-RTG VOLTAGE, V	120				
RATIO	230:1				
RTD VOLTAGE FACTOR/TIME	1.9/8h				
THRM RTG, VA	1000	ACCURACY	0.3Z		
WEIGHT, kg	86	DATA	June./2003		
STANDARD NO.	CAN3-C13-M83				
INDUSTRY CANADA APPROVAL NUMBER				V720	
MADE IN CHINA					

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original signed by:

Vuong Nguyen
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

APPROBATION :

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établis en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Copie authentique signée par :

Vuong Nguyen
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **2004-04-16**

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>