



NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

TYPE D'APPAREIL

Instrument Transformer: Voltage

Transformateur de mesure : tension

APPLICANT

REQUÉRANT

Kuhlman Electric Corporation
100 Kuhlman Blvd.
Veersailles, Kentucky 40383-1527
USA

MANUFACTURER

FABRICANT

Arteche Transformadores Y Tecnologia
Tepji de Rio
Hidalgo,
Mexico

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/CLASSEMENT

PTT-150-9710
PTT-150-9710G

Accuracy class / Classe de précision :
See "Summary Description" / Voir "description sommaire"
Frequency / Fréquence : 60 Hz
Voltage class / Catégorie de tension: 25 kV

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The PTT-150-9710 and PTT-150-9710G are epoxy resin encapsulated, post-type, voltage transformers for outdoor applications.

RATIO AND TAP

The following ratios and taps are approved for revenue metering:

Single ratio/Rapport simple

Ratio Rapport	Tap Enroulement	Accuracy Class Classe de précision
14400-120V	(X ₁ -X ₂)	0.3XY
24000-120V	(X ₁ -X ₂)	0.3XY

Multi-ratio/Rapport multiple

Ratio Rapport	Tap Enroulement	Accuracy Class Classe de précision
7200/14400-120V/120V	(X ₁ -X ₃)	0.3X
	(X ₂ -X ₃)	0.3XY
14400-120/72V	(X ₁ -X ₃)	0.3XY
	(X ₂ -X ₃)	0.3XY

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Le PTT-150-9710 et le PTT-150-9710G sont des transformateurs de tension de type poteau et ils sont moulés dans la résine époxy. Ils sont conçus pour être utilisés à l'extérieur.

RAPPORT ET ENROULEMENT

Les rapports et les enroulements suivants sont approuvés aux fins de facturation :

EVALUATED BY

EVALUÉ PAR

David Lau Original & Rev.1
 Complex Approvals Examiner
 Tel : (613) 952-0647
 Fax : (613) 952-1754

David Lau originale et Rév. 1
 Examineur d'approbations complexes
 Tél : (613) 952-0647
 Fax : (613) 952-1754

REVISION

RÉVISION

Rev .1


Rév.1

The purpose of revision 1 is to include additional ratio 7200/14400-120V-120V.

La révision 1 vise à inclure un rapport additionnel 7200/14400-120V/120V.



PTT-150-9710



APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original signed by Claude Renaud for:

Vuong Nguyen
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

APPROBATION :

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établis en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Copie authentique signée par Claude Renaud pour :

Vuong Nguyen
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **2005-04-15**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>