



NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of
Industry for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

TYPE D'APPAREIL

Instrument Transformer: Current

Transformateur de mesure: courant

APPLICANT / REQUÉRANT

Arteche USA
3401 SW 160th Avenue, Suite 430
Miramar
Florida, United States
33027

MANUFACTURER / FABRICANT

Arteche North America
Km 73.5 Antigua Carretera
Tepeji del Rio, Hidalgo
42850
Mexico

MODEL(S) / MODÈLE(S)

CE-069-E2

MANUFACTURER'S RATING / CLASSEMENT DU FABRICANT

Rated Ratio(s) / Rapport(s) nominal(aux)	1200/800/200-5-5A x 600/400/100-5-5A
	100/50-5A
Frequency / Fréquence	60 Hz
Voltage Class / Catégorie de tension	69 kV (N.S.V.)

NOTE : This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SECTION 1 – Ratings and Specifications

PARTIE 1 – Classements et caractéristiques

Approved Model Designations / Désignations de modèle approuvé				
The model CE-069-E2 is a bar-type current transformer that may be equipped with a primary reconnect. It is designed for outdoor use.				
Le modèle CE-069-E2 est un transformateur de courant de type barre qui peut être équipé avec une connexion primaire. Il est conçu pour utilisation extérieure.				
<i>Transformers are approved for revenue metering only for the characteristics identified below:</i>				
<i>Les transformateurs sont approuvés aux fins de facturation seulement pour les caractéristiques indiquées ci-dessous:</i>				
Rated Ratio / Rapport nominal	Approved Primary and Secondary Current / Courant primaire et secondaire approuvé	Approved Tap / Enroulement approuvé	Accuracy Class / Classe de précision	Rating Factor / Facteur de surcharge
1200/800/200-5-5A x 600/400/100-5-5A				
1200/800/200-5-5A	1200-5A	X ₁ -X ₄	0.3B1.8	1.25
		Y ₁ -Y ₄	0.3B1.8	1.25
	1000-5A	X ₂ -X ₄	0.3B1.8	1.25
		Y ₂ -Y ₄	0.3B1.8	1.25
	800-5A	X ₁ -X ₃	0.3B1.8	1.25
		Y ₁ -Y ₃	0.3B1.8	1.25
	600-5A	X ₂ -X ₃	0.3B1.8	1.25
		Y ₂ -Y ₃	0.3B1.8	1.25
200-5A	X ₁ -X ₂	0.3B0.5	1.25	
	Y ₁ -Y ₂	0.3B0.5	1.25	

Rated Ratio / Rapport nominal	Approved Primary and Secondary Current / Courant primaire et secondaire approuvé	Approved Tap / Enroulement approuvé	Accuracy Class / Classe de précision	Rating Factor / Facteur de surcharge
1200/800/200-5-5A x 600/400/100-5-5A				
600/400/100-5-5A	600-5A	X ₁ -X ₄	0.3B1.8	1.25
		Y ₁ -Y ₄	0.3B1.8	1.25
	500-5A	X ₂ -X ₄	0.3B1.8	1.25
		Y ₂ -Y ₄	0.3B1.8	1.25
	400-5A	X ₁ -X ₃	0.3B1.8	1.25
		Y ₁ -Y ₃	0.3B1.8	1.25
	300-5A	X ₂ -X ₃	0.3B1.8	1.25
		Y ₂ -Y ₃	0.3B1.8	1.25
	100-5A	X ₁ -X ₂	0.3B0.5	1.25
		Y ₁ -Y ₂	0.3B0.5	1.25
100/50-5A	100-5A	X ₁ -X ₃	0.3B1.8	1.5
	50-5A	X ₂ -X ₃	0.3B1.8	3.0

SECTION 2 – Nameplate and Photos

PARTIE 2 – Plaque signalétique et photos

arteche

SERIAL NUMBER 18010744001
 TYPECE-069-E2CURRENT TRANSFORMER
 N.S.V.69 kV CAT.N° 758179899
 M.S.V.72.5 kV B.I.L. 350 kV FW60 Hz

PARALLEL	SEC. TERM.	CURRENT RATIO	ACCURACY METERING	ACCURACY RELAYING	@ Hz	RF @30 °C	VKP
	X1-X2/Y1-Y2	200:5A	0.3 B0.5	2.5 L130	1.25	>=130	
	X2-X3/Y2-Y3	600:5A	0.3 B1.8	2.5 L400	1.25	>=400	
	X1-X4/Y1-Y4	800:5A	0.3 B1.8	2.5 L550	1.25	>=550	
	X2-X4/Y2-Y4	1000:5A	0.3 B1.8	2.5 L680	1.25	>=680	
	X1-X4/Y1-Y4	1200:5A	0.3 B1.8	2.5 L800	1.25	>=800	

INDUSTRY CANADA APPROVAL No. AE-


N 16010744001

	SEC	X1-X2 Y1-Y2	X2-X3 Y2-Y3	X1-X3 Y1-Y3	X2-X4 Y2-Y4	X1-X4 Y1-Y4
PARALLEL	A	200:5	600:5	800:5	1000:5	1200:5
SERIES	A	100:5	300:5	400:5	500:5	600:5
	VA	B0.5	B1.8	B1.8	B1.8	B1.8
	CL-KL	0.32.5 1130	0.3 2.5L400	0.3 2.5L550	0.3 2.5L680	0.3 2.5L800

SERIES
600:5

PARALLEL
1200:5

H1 H2



SECTION 3 – Original and Revisions

PARTIE 3 – Originale et Révisions

Original / Originale	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
	2017-07-20	Ray Kandalaft Senior Legal Metrologist / Métrologue légal principal

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
1		Ray Kandalaft Senior Legal Metrologist / Métrologue légal principal
Purpose of Revision		But de la Révision
The applicant's address and manufacturer's name have been updated. Additional ratios have been added.		L'adresse du requérant et le nom du fabricant ont été mis à jour. Des rapports supplémentaires ont été ajoutés.

SECTION 4 – Approval

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, markings, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original copy signed by:

Adnan Rashid
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

Date: 2020-01-06

PARTIE 4 – Approbation

La conception, la composition, la construction et la performance du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, le marquage, l'installation et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada

Copie authentique signée par

Adnan Rashid
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: 2020-01-06

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>