



NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of
Industry for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer:
Capacitor Voltage Transformer

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure:
Transformateur-condensateur de tension

APPLICANT / REQUÉRANT

Trench Limited
1865 Clements Road
Pickering, Ontario
L1W 3R8

MANUFACTURER / FABRICANT

Trench Limited
1865 Clements Road
Pickering, Ontario
L1W 3R8

MODEL(S) / MODÈLE(S)

TEMP 362

MANUFACTURER'S RATING / CLASSEMENT DU FABRICANT

Rated Ratio(s) / Rapport(s) nominal(aux)	180000-120/69.23-120/69.23-120/69.23-120/69.23V
Thermal Burden / Fardeau thermique	1000 VA
Frequency / Fréquence	60 Hz
Voltage Class / Catégorie de tension	362 kV
Lightning Impulse Level / Le niveau de tenue au choc de foudre	1175 kV

NOTE : This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.


SECTION 1 – Ratings and Specifications


PARTIE 1 – Classements et caractéristiques

Approved Model Designations / Désignations de modèle approuvé				
<p>The model TEMP 362 is a porcelain post type, oil insulated capacitor voltage transformer designed for outdoor use. This model may be equipped with a harmonic monitoring device.</p> <p>Le modèle TEMP 362 est un transformateur-condensateur de tension de type poteau en porcelaine et isolé à l'huile. Il est conçu pour utilisation extérieure. Ce modèle peut être équipé d'un dispositif de contrôle harmonique.</p>				
<p><i>Transformers are approved for revenue metering only for the characteristics identified below:</i></p> <p><i>Les transformateurs sont approuvés aux fins de facturation seulement pour les caractéristiques indiquées ci-dessous:</i></p>				
Rated Ratio / Rapport nominal	Approved Primary and Secondary Voltage / Tension primaire et secondaire approuvée	Approved Tap / Enroulement approuvé	Accuracy Class / Classe de précision	Rated Voltage Factor / Facteur de tension assigné
180000-120/69.23-120/69.23-120/69.23-120/69.23V	180000-120V	Y ₁ -Y ₃	0.15W	1.2 Cont.
				1.5Un 30s
	180000-120V	Z ₁ -Z ₃	0.15W	1.2 Cont.
				1.5Un 30s

SECTION 2 – Nameplate and Photos

PARTIE 2 – Plaque signalétique et photos

		TRENCH LIMITED		MADE IN CANADA
		CAPACITOR VOLTAGE TRANSFORMER		
BUILT AS PER CSA CAN/CSA-C60044-5:07				
TYPE	TEMP 362	60	Hz	SER. No. *
U _{max} / I _{min} / BIL / SIL				
362 / 510 / 1175 / 950		kv		RATED VOLTAGE FACTOR 1.2 Cont./1.5 Un 30s
PRIMARY		180000	VOLTS LINE TO GROUND	
SECONDARY TERMINALS	SECONDARY VOLTS	RATIO (TO 1)	ACCURACY CLASS	RATED OUTPUT (VA)
W1-W3, X1-X3	120	1500	3PX	25
W2-W3, X2-X3	69.23	2600	3PX	25
Y1-Y3, Z1-Z3	120	1500	0.15W	12.5
Y2-Y3, Z2-Z3	69.23	2600	0.15W	12.5
MAXIMUM SIMULTANEOUS OUTPUT		25	VA	FOR CLASS 0.15
IC APPROVAL No. _____; 120 VOLT TERMINAL APPROVED				
MAXIMUM THERMAL OUTPUT		1000	VA	TEMP. RANGE: -50/+55°C
USE WITH TECP CAPACITORS SERIAL No's.				
DESIGN CAPACITANCE		4100	pF	C1 * pF C2 * pF
CAPACITOR DIELECTRIC INSULATING FLUID		SYNTHETIC OIL		OIL VOLUME 31.0 LTRS
ELECTROMAGNETIC UNIT DIELECTRIC INSULATING FLUID		MINERAL OIL		OIL VOLUME 60 LTRS
TOTAL WEIGHT		1030	LBS/467	kg YEAR *
READ INSTRUCTION No. 20 95 05 BEFORE INSTALLING OR OPERATING				
CAUTION				
CLOSE VOLT. TAP GROUND & CARRIER GROUND SWITCHES BEFORE OPENING THIS DOOR (IF APPLICABLE).				
THIS EQUIPMENT HAS NO PCB CONTENT				



SECTION 3 – Original and Revisions

PARTIE 3 – Originale et Révisions

	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
Original / Originale		
	2017-08-14	National Research Council Reference / Référence: EPM-2017-0026A Ray Kandalaft Senior Legal Metrologist / Métrologiste legal principal

	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
1		National Research Council Reference / Référence: EPM-2018-0004 Ray Kandalaft Senior Legal Metrologist / Métrologiste legal principal
Purpose of Revision		But de la Révision
Model equipped with a harmonic monitoring device has been added.		Modèle équipé d'un dispositif de contrôle harmonique a été ajouté.

SECTION 4 – Approval

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, markings, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original copy signed by:

Adnan Rashid
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

PARTIE 4 – Approbation

La conception, la composition, la construction et la performance du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, le marquage, l'installation et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada

Copie authentique signée par :

Adnan Rashid
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **2018-02-15**

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>