



NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry (styled Innovation, Science and Economic Development) for the following device model(s):

AVIS D'APPROBATION

Délivré en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie (dénommé Innovation, Sciences et Développement économique) pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s) :

TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: Current

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: courant

APPLICANT / REQUÉRANT

RHM International LLC
280 Clark Road
Brookline, Massachusetts
02445
United States

MANUFACTURER / FABRICANT

RHM International LLC
280 Clark Road
Brookline, Massachusetts
02445
United States

MODEL(S) / MODÈLE(S)

LRGBJ-69

MANUFACTURER'S RATING / CLASSEMENT DU FABRICANT

Rated Ratio(s) / Rapport(s) nominal(aux)	600-5-5A
	300-5-5A
	50 x 25-5-5A
	1500-5-5A
Frequency / Fréquence	60 Hz
Voltage Class / Catégorie de tension	72.5 kV

NOTE : This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SECTION 1 – Ratings and Specifications

PARTIE 1 – Classements et caractéristiques

Approved Model Designations / Désignations de modèle approuvé				
The model LRGBJ-69 is a hairpin type current transformer. It is designed for outdoor use. Le modèle LRGBJ-69 est un transformateur de courant de type en U. Il est conçu pour utilisation extérieure.				
<i>Transformers are approved for revenue metering only for the characteristics identified below:</i> <i>Les transformateurs sont approuvés aux fins de facturation seulement pour les caractéristiques indiquées ci-dessous:</i>				
Rated Ratio / Rapport nominal	Approved Primary and Secondary Current / Courant primaire et secondaire approuvé	Approved Tap / Enroulement approuvé	Accuracy Class / Classe de précision	Rating Factor / Facteur de surcharge
600-5-5A	600-5A	X ₁ -X ₂	0.15B0.9	1.25
		Y ₁ -Y ₂	0.15B0.9	1.25
300-5-5A	300-5A	X ₁ -X ₂	0.15B0.9	1.25
		Y ₁ -Y ₂	0.15B0.9	1.25
50 x 25-5-5A	50-5A	X ₁ -X ₂	0.3B0.5	1.25
		Y ₁ -Y ₂	0.3B0.5	1.25
	25-5A	X ₁ -X ₂	0.3B0.5	1.25
		Y ₁ -Y ₂	0.3B0.5	1.25
1500-5-5A	1500-5A	X ₁ -X ₂	0.15B0.9	1.25
		Y ₁ -Y ₂	0.15B0.9	1.25

SECTION 2 – Nameplate and Photos

PARTIE 2 – Plaque signalétique et photo

RHM International USA	Current transformer HV DryShield [®] technology
Type LRGBJ-69 CCRF Primary 1.25 Standard CAN/CSA-C61869-1,2 & 3623590 R4 tanδ <input type="checkbox"/> & C1 <input type="checkbox"/> pF altitude 1000m -50°C to +45° mass <input type="checkbox"/> kg	BIL 72.5/140/350kV CCRF Secondary 1.25 IEEE 693 High Ith 31.5kA rms serial No. <input type="checkbox"/>
Ipn 600A Frequency 60Hz Idyn 85kA peak	
Primary terminal	H1-H2
Turns	Primary 1
	Secondary 120
Secondary terminal	X1-X2 Y1-Y2
Current Ratio	600-5 A 600-5 A
Accuracy	0.15 0.15
Rated burden	B0.9 B0.9
BC Hydro Cat ID <input type="text" value="96004627"/>	
P.O. No. <input type="text" value="0010956600004"/> Internal Arc Protection <input type="text" value="Class II"/>	
Measurement Canada Approval Number <input type="text"/>	
DIAGRAM OF CONNECTION	
NEVER LET THE SECONDARY WINDING OPEN!	
Manufactured in <input type="text"/>	

SECTION 3 – Original and Revisions

PARTIE 3 – Originale et Révisions

Original / Originale	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
	2021-02-26	Ray Kandalft Senior Legal Metrologist / Métrologiste legal principal
Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
1	2021-10-04	Ray Kandalft Senior Legal Metrologist / Métrologiste legal principal
Purpose of Revision		But de la Révision
Additional ratios have been added.		Des rapports supplémentaires ont été ajoutés.
Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
2	2022-11-22	Ray Kandalft Senior Legal Metrologist / Métrologiste legal principal
Purpose of Revision		But de la Révision
Additional ratios have been added.		Des rapports supplémentaires ont été ajoutés.

SECTION 4 – Approval

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, markings, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original copy signed by:

Adnan Rashid
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

Date: 2022-11-22

PARTIE 4 – Approbation

La conception, la composition, la construction et la performance du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, le marquage, l'installation et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada

Copie authentique signée par :

Adnan Rashid
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date : 22-11-2022

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>