



NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry (styled Innovation, Science and Economic Development) for the following device model(s):

TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: Voltage

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie (dénommé Innovation, Sciences et Développement économique) pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s) :

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: tension

APPLICANT / REQUÉRANT

ABB Inc.
800 Hymus Boulevard
St-Laurent, QC, Canada
H4S 0B5

MANUFACTURER / FABRICANT

ABB Inc.
3022 Highway 43 North
Pinetops North Carolina
USA 27864

MODEL(S) / MODÈLE(S)

VOZ-75B

MANUFACTURER'S RATING / CLASSEMENT DU FABRICANT

Rated Ratio(s) / Rapport(s) nominal(aux)	2400-120V	4200-120V	4800-120V	7200-120V
Thermal Burden / Fardeau thermique	1500 VA			
Frequency / Fréquence	60 Hz			
Voltage Class / Catégorie de tension	8.7 kV			
Lightning Impulse Level / Le niveau de tenue au choc de foudre	75 kV			

NOTE : This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.



SECTION 1 – Ratings and Specifications


PARTIE 1 – Classements et caractéristiques

Approved Model Designations / Désignations de modèle approuvé				
The model VOZ-75B is a voltage transformer designed for outdoor use.				
Le modèle VOZ-75B est un transformateur de tension conçu pour utilisation à l'extérieur .				
<i>Transformers are approved for revenue metering only for the characteristics identified below:</i>				
<i>Les transformateurs sont approuvés aux fins de facturation seulement pour les caractéristiques indiquées ci-dessous:</i>				
Rated Ratio / Rapport nominal	Approved Primary and Secondary Voltage / Tension primaire et secondaire approuvée	Approved Tap / Enroulement approuvé	Accuracy Class / Classe de précision	Rated Voltage Factor / Facteur de tension assigné
2400-120V	2400-120V	X ₁ -X ₂	0.3WXYZ	1.1
4200-120V	4200-120V	X ₁ -X ₂	0.3WXYZ	1.1
4800-120V	4800-120V	X ₁ -X ₂	0.3WXYZ	1.1
7200-120V	7200-120V	X ₁ -X ₂	0.3WXYZ	1.1

SECTION 2 – Nameplate and Photos

PARTIE 2 – Plaque signalétique et photos

ABB TYPE: VOZ-75B U.S.A.			
STY: E-923A632G03	FREQ. 60 HZ	ANSI BIL 75 kV	RATIO 40:1
SN:1VAP-	RVF 1.1	60 HZ, 1 MIN. 26 kV	
ACCURACY RATING VOLTAGE 4800/8320Y TO 120		VOLTAGE CLASS 8.7 kV	
		THERMAL RATING VA AT 30°C 1500	
ANSI METERING ACC. AT 60 HZ 0.3WXYZ			STANDARD
			IC APP.
			
500P065H01			



SECTION 3 – Original and Revisions

PARTIE 3 – Originale et Révisions

Original / Originale	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
	2022-04-07	Ray Kandalaft Senior Legal Metrologist / Métrologue legal principal

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
1	2022-09-28	Ray Kandalaft Senior Legal Metrologist / Métrologue legal principal
Purpose of Revision		But de la Révision
Additional ratios have been added.		Des rapports supplémentaires ont été ajoutés.

SECTION 4 – Approval

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, markings, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original copy signed by:

Adnan Rashid
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

Date: **2022-09-28**

PARTIE 4 – Approbation

La conception, la composition, la construction et la performance du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, le marquage, l'installation et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada

Copie authentique signée par :

Adnan Rashid
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date : **28-09-2022**

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>