



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

E-194-2

JAN - 7 1986

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of Approval issued to:

Le présent supplément complète l'avis d'approbation émis au nom de:

Westinghouse Canada Inc.
Box 510
Hamilton, Ontario
L8N 3K2

ADD:

- (1) 0.12-10 amperes, 120 volts, 2 wire 60 Hz, Kh 0.3, register ratio 333 1/3, 4 dial.
- (2) 0.12-10 amperes, 240 volts, 2 wire 60 Hz, Kh 0.6, register ratio 166 2/3, 4 dial.
- (3) 0.12-10 amperes, 240 volts, 3 wire 60 Hz, Kh 0.6, register ratio 166 2/3, 4 dial.
- (4) Optional connection of the potential coil to a fifth blade.

AJOUTER:

- (1) O.12-10 ampères, 120 volts, 2 fils, 60 Hz, constante Kh de 0.3, rapport d'enregistrement de 333 1/3, 4 cadrans
- (2) O.12-10 ampères, 240 volts, 2 fils 60 Hz, constante Kh de 0.6, rapport d'enregistrement de 166 2/3, 4 cadrans
- (3) O.12-10 ampères, 240 volts, 3 fils 60 Hz, contante Kh de 0.6, rapport d'enregistrement de 166 2/3, 4 cadrans.
- (4) Connexion facultative de la bobine de tension à un cinquième couteau.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE NUMBER / N° de dossier:
O6565-C3-7

Canada

CCA-873 (4-82)