



Legal Metrology
Branch

Direction de la
Métrologie légale

Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Avenue Holland
Ottawa, Ontario
K1A 0C9

Téléphone: (613)952-0635

Your file Votre référence

Our file Notre référence

Dossier: 06565
Projet: AP-EL-92-0022
Date: 1993-05-25

Schlumberger Industries
Sangamo Electricity Division
215 Laird Drive
Toronto, Ontario M4G 3X1
Att.: M. Marc Purc

Monsieur,

Nous accusons réception de l'avis de modification que vous nous avez envoyé récemment conformément à l'article 13, du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, au sujet des appareils approuvés en vertu de l'avis d'approbation E-227. Il est indiqué que ces appareils doivent être modifiés comme suit:

- un téléphone cellulaire et une antenne ont été ajoutés. Le suffixe "C" a été ajouté à la désignation du modèle afin de tenir compte de cette modification (ex. DS111C).

Après avoir étudié les modifications proposées, le Laboratoire de électricité me signale que ces modifications ne contreviennent en rien aux dispositions de la Loi. En conséquence, les modifications sont acceptées et intégrées de facto dans l'avis d'approbation susmentionné. Tous ceux qui ont reçu l'avis d'approbation sont avisés de cette décision par un copie de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

H.L. Fraser, Chef
Electricité et gaz

cc: Liste d'envoi des approbations