



Ottawa

DEC 14 1982

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

FERRANTI-PACKARD Type CSR5, CSR8-7 and
CSR15 Metering Units

This Notice constitutes an addition to
T-13-2 which remains in effect.

Company: Ferranti-Packard Transformers
Limited
P.O. Box 548
St. Catharines, Ontario
L2R 6W9

Manufacturer: Ferranti-Packard

Type of Device: Metering unit.

Description: The type CSR15 metering
unit is a re-design of the type CSS15
metering unit from a rectangular tank to
a circular tank.

Component voltage transformers will be
type MC15, 14550GrdY/8400-120 Volts,
accuracy rating 0.3ZZ.

The current transformers will be type
KC15 or RY15, 5/10-5 to 400/800-5A,
accuracy rating 0.3B0.9, RF 1.5.

Re-design of the tank only also includes
former types CSS5 and CSS8-7.

COMPTEURS CSR5, CSR8-7 et CSR15

FERRANTI-PACKARD

Le présent avis complète l'avis T-13-2
qui demeure en vigueur.

Société: Ferranti-Packard Transformers
Limited
P.O. Box 548
St. Catharines, Ontario
L2R 6W9

Fabricant: Ferranti-Packard

Appareil: Compteur.

Description: Le compteur de type CSR15
est une modification du compteur de type
CSS15 qui avait un réservoir rectangu-
laire et qui est maintenant circulaire.

Les transformateurs de tension utilisés
avec les compteurs seront de type MC15,
étoile à la terre 14550/8400-120 volts
présentant une précision nominale de
0.3ZZ.

Les transformateurs d'intensité seront
de type KC15 ou RY15, de 5/10 à
400/800-5A, présentant une précision
nominale de 0.3B0.9 et un facteur de
surcharge de 1.5.

La modification du réservoir seulement
renferme aussi les types précédant CSS5
et CSS8-7.

.../2

Conditions: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act, R.S.C. 1970, chapter E-4 and the Electricity Meter Regulations C.R.C. 1978, chapter 561.

Condition d'approbation: L'appareil visé a été dûment approuvé en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c., 1978, chapitre 561.

Reference No.: G6565-F2-35

No. de référence: G6565-F2-35


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

DEC 14 1982