



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION  
T-14-6

JUN - 7 1984  
JUN

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

FERRANTI-PACKARD TYPE CSRH15 METERING  
UNITS

COMPTEURS FERRANTI-PACKARD, TYPE CSRH15

**THIS NOTICE CONSTITUTES AN ADDITION TO  
T-14-4 WHICH REMAINS IN EFFECT.**

**LE PRÉSENT AVIS COMPLÈTE L'AVIS T-14-4  
QUI DEMEURE EN VIGUEUR.**

Applicant: Ferranti-Packard Transformers  
Limited  
P.O. Box 548  
St. Catharines, Ontario  
L2R 6W9

Requérant: Ferranti-Packard  
Transformers Limited  
P.O. Box 548  
St. Catharines, Ontario  
L2R 6W9

Manufacturer: Ferranti-Packard  
Transformers Limited

Fabricant: Ferranti-Packard  
Transformers Limited

Description: The CSRH15 metering units  
are the same in appearance as the CSR15  
metering units approved under T-14-4.  
The "H" designation indicates that the  
metering unit contains high strength KCH  
current transformers approved under  
T-14-5.

Description: Les compteurs CSRH15  
présentent les même aspect extérieur que  
les compteurs CSR15 approuvés en vertu  
de l'avis T-14-4. La lettre H ajoutée à  
la référence du type signifie que le  
compteur comprend des transformateurs  
d'intensité très résistants, de type  
KCH, approuvés en vertu de l'avis  
T-14-5.

Condition of Approval: The apparatus  
specified herein has been duly approved  
under the provisions of the Electricity  
Inspection Act R.S.C. 1970, chapter E-4,  
and the Electricity Meter Regulations  
C.R.C. 1978, chapter 561 for use in  
Canada under the general conditions of  
the said Regulations, and under any  
special conditions listed above.

Conditions d'approbation: L'approbation  
est accordée en vertu des dispositions  
de la Loi sur l'inspection de  
l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4,  
et du Règlement sur les compteurs  
électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561.  
L'emploi est autorisé au Canada sous  
réserve des conditions générales dudit  
règlement et de toutes les conditions  
particulières formulées dans le présent  
avis.

Reference No.: G6565-F2-33

N° de référence: G6565-F2-33

\_\_\_\_\_  
W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrieologie légale

JUN - 7 1984

Canada