



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
T-25-1

SEP 24 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

TYPE PTL-5L AND PTL-5G VOLTAGE
TRANSFORMERS

TRANSFORMATEURS DE TENSION, TYPES PTL-5L
ET PTL-5G

Company: Westinghouse Canada Inc.
Box 5220
London, Ontario
N6A 4N6

Société: Westinghouse Canada Inc.
Box 5220
London, Ontario
N6A 4N6

Manufacturer: Westinghouse Canada Inc.
London, Ontario

Fabricant: Westinghouse Canada Inc.
London, Ontario

Description: This notice constitutes an
addition to T-25 which remains in effect.

Description: Cet avis est une prolonga-
tion de l'approbation T-25 qui demeure
en vigueur.

Primary Voltage: 2400 V
Secondary Voltage: 120-120 V
Accuracy Class: 0.6 wxy*
Frequency: 60 Hz
Nominal Voltage Class: 5 kV

Tension au primaire: 2400 V
Tension au secondaire: 120-120 V
Classe de précision: 0.6 wxy*
Fréquence: 60 Hz
Catégorie de tension nominale: 5 kV

*The accuracy rating is 0.6 wxy for "x"
and "y" windings when both are loaded
simultaneously.

*La classe de précision est 0.6 wxy pour
enroulements "x" et "y" lorsque les deux
enroulements sont chargés simultanément.

Condition of Approval: The apparatus
specified herein has been duly approved
under the provisions of the Electricity
Inspection Act R.S.C. 1970, chapter E-4,
and the Electricity Meter Regulations,
C.R.C. 1978, chapter 561 for use in
Canada under the general conditions of
the said Regulations, and under any
special conditions listed above.

Condition d'approbation: L'appareil
visé a été dûment approuvé en vertu des
dispositions de la Loi sur l'inspection
de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre
E-4, et du règlement sur les compteurs
électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561.
L'emploi est autorisé au Canada sous
réserve des conditions générales dudit
règlement, et de toutes les conditions
particulières formulées dans le présent
avis.

Reference No.: G6565-C3-35

No. de référence: G6565-C3-35

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

Canada

SEP 24 1984