



Consumer and
Corporate Affairs

Consommation et
corporations

Standards

Normes

**NOTICE OF APPROVAL
AVIS D'APPROBATION**

T-39-1

Ottawa, le 12 juin 1980

TRANSFORMATEURS DE COURANT GENERAL ELECTRIC, TYPE CTPL-5

Ceci doit être ajouté à l'avis T-39 qui demeure en vigueur,
afin d'indiquer les caractéristiques suivantes du type CTPL-5:

Courants primaires:	3000/1500, 2000/1000, 1500/750 et 1000/500A
Courants secondaires:	5A
Précision:	
2000, 3000, 1500, 1000A	0.3 B0.9
750A	0.6 B0.9
500A	0.6 B0.5
Catégorie de tension nominale:	600V
Fréquence:	60 Hz
Fils:	2
Genre:	sec, intérieur

(for) J.K. Wacławski
John Armstrong,
chef intérimaire,
Division de l'électricité et du gaz,
Direction de la métrologie légale.

Réf.: 6565-C3-6