



SEP 26 1983

NOTICE OF APPROVAL

SANGAMO TYPES MI-1501 AND MI-2501 CURRENT TRANSFORMERS. THIS NOTICE OF APPROVAL CONSTITUTES AN ADDITION TO NOTICE OF APPROVAL T-130 WHICH REMAINS IN EFFECT.

Company: Sangamo Canada, Division of
Schlumberger Canada Ltd.,
215 Laird Drive
Toronto, Ontario
M4G 3X1

Manufacturer: Sangamo Canada
Toronto, Ontario

Description: The subject transformers are the same type as those covered by Notice of Approval T-130.

Primary Currents - 10/5, 20/10 amperes

Secondary Current - 5A

Accuracy Rating @ 60 Hz:
High Ratio: 0.3B2.0
Low Ratio: 0.3B0.9

Nominal Voltage Class:
- MI-1501: 15 kV
- MI-2501: 25 kV

Rating Factor: 1.5

Frequency: 60 Hz

Basic Impulse Level (BIL): 110 kV

Style: Molded, indoor

AVIS D'APPROBATION

TRANSFORMATEURS D'INTENSITÉ MI-1501 ET MI-2501 DE SANGAMO. LE PRÉSENT AVIS D'APPROBATION COMPLÈTE L'AVIS T-130 QUI DEMEURE EN VIGUEUR.

Société: Sangamo Canada, Division of
Schlumberger Canada Ltd.,
215 Laird Drive
Toronto, Ontario
M4G 3X1

Fabricant: Sangamo Canada
Toronto, Ontario

Description: Il s'agit de transformateurs du même type que ceux approuvés en vertu de l'avis T-130.

Intensités au primaire: 10/5, 20/10 ampères

Intensité au secondaire: 5A

Classe de précision à 60 Hz:
- rapport élevé: 0.3B2.0
- rapport faible: 0.3B0.9

Catégorie de tension nominale:
- MI-1501: 15 kV
- MI-2501: 25 kV

Facteur de surcharge: 1.5

Fréquence: 60 Hz

Tension de tenue au choc: 110 kV

Genre: moulé, d'intérieur

Conditions of Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act, R.S.C 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6565-S2-32

Conditions d'approbation: L'appareil visé a été dûment approuvé en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du Règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6565-S2-32



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

SEP 26 1983